



### 3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

#### 3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	B-112
Niveau scolaire du groupe	Primaire 6
Superficie de la salle de classe (m <sup>2</sup> )	66
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:10	8:40	9:00
Nombre d'occupants	0	23	23
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)			20
% d'ouverture moyen des fenêtres			10
Taux de CO <sub>2</sub> (ppm)	426	946	1 089
Humidité relative (%)	13	17	15
Température (°C)	20	20	22

#### 3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	B-121
Niveau scolaire du groupe	Primaire 3
Superficie de la salle de classe (m <sup>2</sup> )	68
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:05	8:45	9:05
Nombre d'occupants	1	27	27
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)			20
% d'ouverture moyen des fenêtres			25
Taux de CO <sub>2</sub> (ppm)	424	986	960
Humidité relative (%)	11	15	11
Température (°C)	19	21	22

### 3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	A-129
Niveau scolaire du groupe	Maternelle 5 ans
Superficie de la salle de classe (m <sup>2</sup> )	68
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:15	8:50	9:10
Nombre d'occupants	0	20	20
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)			20
% d'ouverture moyen des fenêtres			10
Taux de CO <sub>2</sub> (ppm)	435	891	985
Humidité relative (%)	14	15	14
Température (°C)	20	21	22

### 3.4 Salle de classe

Moment de la journée	2
Identifiant de la classe	A-122
Niveau scolaire du groupe	Primaire 1
Superficie de la salle de classe (m <sup>2</sup> )	71
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:40	14:15	14:35
Nombre d'occupants	0	16	19
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)			20
% d'ouverture moyen des fenêtres			25
Taux de CO <sub>2</sub> (ppm)	1 113	1 166	990
Humidité relative (%)	18	19	19
Température (°C)	18	20	21