

## Résultats des tests sur la concentration de plomb dans l'eau | Centre d'intégration La Traversée

1 <sup>er</sup> échantillonnage (12 décembre 2020)				Mesure corrective effectuée	Statut final
Point d'échantillon	Concentration de plomb (µg/l)		Type de point d'eau		
	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes			
1	1	1	Robinet		Point d'eau conforme
2	1	1	Robinet		Point d'eau conforme
3	1	1	Robinet		Point d'eau conforme
4	1	1	Fontaine		Point d'eau conforme
5	1	1	Fontaine		Point d'eau conforme
6	1	1	Robinet		Point d'eau conforme
7	1	1	Robinet		Point d'eau conforme