

Résultats des tests sur la concentration de plomb dans l'eau | Centre administratif Lionel-H. Grisé

1 ^{er} échantillonnage (20 mai 2020)				Mesure corrective effectuée	Statut final
Point d'échantillon	Concentration de plomb (µg/l)		Type de point d'eau		
	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes			
1	1	1	Robinet		Point d'eau conforme
2	1	1	Fontaine		Point d'eau conforme
3	1	1	Fontaine		Point d'eau conforme
4	1	1	Fontaine		Point d'eau conforme
5	1	1	Robinet		Point d'eau conforme

Résultats des tests sur la concentration de plomb dans l'eau | Centre administratif Roberval

1 ^{er} échantillonnage (25 mai 2020)				Mesure corrective effectuée	2 ^e échantillonnage (17 août 2020)		3 ^e échantillonnage (31 août 2020)		Statut final
Point d'échantillon	Concentration de plomb (µg/l)		Type de point d'eau		Concentration plomb (µg/l)		Concentration plomb (µg/l)		
	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes			Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes	
1	9	3	Robinet	Remplacement du robinet et installation d'un filtre	4,3	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
2	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
3	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
4	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
5	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
6	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
7	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
8	3	4	Robinet						Point d'eau conforme
9	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
10	2	1	Fontaine						Point d'eau conforme