

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	B3-050
Niveau scolaire du groupe	Primaire 3
Superficie de la salle de classe (m ²)	140
Type de fenêtres	Battant
Nombre de fenêtres ouvrantes	12

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	6:55	8:27	8:50
Nombre d'occupants	0	42	42
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	5
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	24
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	100
Taux de CO ₂ (ppm)	460	1 050	909
Humidité relative (%)	19	25	17
Température (°C)	19	23	22

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	B3-020
Niveau scolaire du groupe	Primaire 2
Superficie de la salle de classe (m ²)	62
Type de fenêtres	Battant
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:00	8:34	8:55
Nombre d'occupants	0	22	22
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	4
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	21
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	100
Taux de CO ₂ (ppm)	480	1 260	652
Humidité relative (%)	19	20	14
Température (°C)	20	23	22

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	A1-030
Niveau scolaire du groupe	Maternelle 4 ans
Superficie de la salle de classe (m ²)	76
Type de fenêtres	Battant
Nombre de fenêtres ouvrantes	16

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:15	8:40	8:59
Nombre d'occupants	0	14	17
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	3
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	20
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	100
Taux de CO ₂ (ppm)	467	895	677
Humidité relative (%)	18	19	14
Température (°C)	21	23	21

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	2
Identifiant de la classe	A2-020
Niveau scolaire du groupe	Primaire 3
Superficie de la salle de classe (m ²)	60
Type de fenêtres	Battant
Nombre de fenêtres ouvrantes	16

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	13:00	13:25	14:00
Nombre d'occupants	0	23	23
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	2	4
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	30	45
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	50	75
Taux de CO ₂ (ppm)	900	1 100	800
Humidité relative (%)	18	24	26
Température (°C)	23	23	20