

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	B-114
Niveau scolaire du groupe	Primaire 1
Superficie de la salle de classe (m ²)	63
Type de fenêtres	Battant
Nombre de fenêtres ouvrantes	1

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:20	9:00	9:25
Nombre d'occupants	0	20	20
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	25
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	100
Taux de CO ₂ (ppm)	500	890	737
Humidité relative (%)	27	27	29
Température (°C)	20	22	22

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	B-212
Niveau scolaire du groupe	Primaire 5
Superficie de la salle de classe (m ²)	65
Type de fenêtres	Battant
Nombre de fenêtres ouvrantes	1

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:25	9:05	9:29
Nombre d'occupants	0	22	22
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	1	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	60	90
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	100	100
Taux de CO ₂ (ppm)	490	950	940
Humidité relative (%)	33	30	29
Température (°C)	20	23	22

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	A-212
Niveau scolaire du groupe	Primaire 3
Superficie de la salle de classe (m ²)	73
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	3

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:30	9:12	9:33
Nombre d'occupants	0	25	25
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	2	3
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	75	105
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	10	25
Taux de CO ₂ (ppm)	490	920	750
Humidité relative (%)	30	26	27
Température (°C)	19	23	22

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	2
Identifiant de la classe	A-105
Niveau scolaire du groupe	Primaire 2
Superficie de la salle de classe (m ²)	68
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	3

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:45	13:30	14:00
Nombre d'occupants	0	25	25
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	3	2	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	30	75	105
% d'ouverture moyen des fenêtres	50	25	75
Taux de CO ₂ (ppm)	544	780	657
Humidité relative (%)	22	26	30
Température (°C)	21	20	16