



### 3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

#### 3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	165
Niveau scolaire du groupe	Maternelle 5 ans
Superficie de la salle de classe (m <sup>2</sup> )	71
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	5

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:20	8:35	8:55
Nombre d'occupants	0	20	21
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)			20
% d'ouverture moyen des fenêtres			10
Taux de CO <sub>2</sub> (ppm)	460	768	682
Humidité relative (%)	26	21	18
Température (°C)	18	22	23

#### 3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	205
Niveau scolaire du groupe	Primaire 3
Superficie de la salle de classe (m <sup>2</sup> )	61
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	5

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:25	8:40	9:00
Nombre d'occupants	1	23	23
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	5	5
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)			
% d'ouverture moyen des fenêtres		10	10
Taux de CO <sub>2</sub> (ppm)	470	1 036	859
Humidité relative (%)	25	24	23
Température (°C)	19	23	24

### 3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	212
Niveau scolaire du groupe	Primaire 5
Superficie de la salle de classe (m <sup>2</sup> )	56
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	5

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:30	8:45	9:05
Nombre d'occupants	1	23	23
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	2	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)			
% d'ouverture moyen des fenêtres		25	25
Taux de CO <sub>2</sub> (ppm)	473	913	935
Humidité relative (%)	24	22	20
Température (°C)	19	23	24

### 3.4 Salle de classe

Moment de la journée	2
Identifiant de la classe	120
Niveau scolaire du groupe	Maternelle 4 ans
Superficie de la salle de classe (m <sup>2</sup> )	78
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:45	13:25	13:45
Nombre d'occupants	6	6	5
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Fermé	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)			20
% d'ouverture moyen des fenêtres			10
Taux de CO <sub>2</sub> (ppm)	602	726	616
Humidité relative (%)	19	22	22
Température (°C)	22	21	21