

## Résultats des tests sur la concentration de plomb dans l'eau | École Antoine-Girouard

1 <sup>er</sup> échantillonnage (6 mars et 3 juin 2020)				Mesure corrective effectuée	2 <sup>e</sup> échantillonnage (3 juin et 17 juin 2020)		3 <sup>e</sup> échantillonnage (17 juin 2020)		Statut final
Point d'échantillon	Concentration de plomb (µg/l)		Type de point d'eau		Concentration plomb (µg/l)		Concentration plomb (µg/l)		
	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes			Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes	
1	8	1	Fontaine	Installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
2	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
3	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
4	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
5	8	1	Fontaine	Installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
6	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
7	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
8	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
9	7	1	Robinet	Remplacement du robinet et installation d'un filtre	4,7	< 2	2,8	< 2	Point d'eau conforme
10	2	1	Robinet						Point d'eau conforme
11	1	1	Robinet						Point d'eau conforme
12	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
13	6	2	Fontaine	Remplacement du bec et installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	3,2	Point d'eau conforme
14	2	1	Robinet	Installation d'un filtre					Point d'eau conforme
15	8	2	Robinet	Remplacement du robinet et installation d'un filtre	4,2	< 2	10,1	< 2	Faire couler l'eau au moins une minute
16	15	18	Robinet	Remplacement du robinet et installation d'un filtre	9,2	< 2	5,3	< 2	Faire couler l'eau au moins une minute
17	3	1	Robinet						Point d'eau conforme
18	15	1	Fontaine	Installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
19	2	1	Fontaine						Point d'eau conforme
20	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
21	2	1	Fontaine						Point d'eau conforme
22	6	1	Fontaine	Installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
23	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
24	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
25	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
26	3	1	Fontaine						Point d'eau conforme
27	< 2	< 2	Robinet	Installation d'un filtre	< 2	< 2			Point d'eau conforme
28	< 2	< 2	Fontaine						Point d'eau conforme