

Résultats des tests sur la concentration de plomb dans l'eau | École Arc-en-ciel

1 ^{er} échantillonnage (23 mars 2020)				Mesure corrective effectuée	2 ^e échantillonnage (2 septembre 2020)		3 ^e échantillonnage (18 septembre 2020)		Statut final
Point d'échantillon	Concentration de plomb (µg/l)		Type de point d'eau		Concentration plomb (µg/l)		Concentration plomb (µg/l)		
	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes			Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes	
1	12	4	Fontaine	Remplacement de la fontaine et installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
2	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
3	6	2	Robinet						Faire couler l'eau au moins une minute
4	1	1	Robinet						Point d'eau conforme
5	3	1	Fontaine						Point d'eau conforme
6	1	1	Robinet						Point d'eau conforme
7	1	1	Robinet						Point d'eau conforme
8	7	2	Fontaine	Remplacement du bec de la fontaine	< 2	3,5	< 2	< 2	Point d'eau conforme
9	2	2	Robinet						Point d'eau conforme
10	8	1	Robinet						Faire couler l'eau au moins une minute
11	8	1	Robinet						Faire couler l'eau au moins une minute
12	5	1	Fontaine						Point d'eau conforme
13	6	2	Robinet						Faire couler l'eau au moins une minute
14	1	1	Robinet						Point d'eau conforme
15	13	2	Robinet						Faire couler l'eau au moins une minute
16	3	1	Robinet						Point d'eau conforme
17	26	2	Robinet						Faire couler l'eau au moins une minute
18	4	1	Robinet						Point d'eau conforme
19	2	1	Fontaine						Point d'eau conforme
20	9	1	Robinet						Faire couler l'eau au moins une minute
21	8	1	Robinet						Faire couler l'eau au moins une minute
22	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
23	1	1	Robinet						Point d'eau conforme
24	2	1	Fontaine						Point d'eau conforme
25	1	1	Robinet						Point d'eau conforme
26	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
27	1	1	Robinet						Point d'eau conforme
28	17	3	Fontaine	Remplacement de la fontaine et installation d'un filtre	3,8	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
29	3	1	Fontaine						Point d'eau conforme
30	1	1	Robinet						Point d'eau conforme