

Résultats des tests sur la concentration de plomb dans l'eau | École Aux-Quatre-Vents

1 ^{er} échantillonnage (23 mars 2020)				Mesure corrective effectuée	2 ^e échantillonnage (7 juillet 2020)		3 ^e échantillonnage (21 juillet 2020)		Statut final
Point d'échantillon	Concentration de plomb (µg/l)		Type de point d'eau		Concentration plomb (µg/l)		Concentration plomb (µg/l)		
	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes			Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes	
1	5	1	Robinet					Point d'eau conforme	
2	2	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
3	1	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
4	1	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
5	1	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
6	3	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
7	1	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
8	1	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
9	1	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
10	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	
11	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	
12	4	1	Robinet					Point d'eau conforme	
13	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	
14	5	1	Robinet					Point d'eau conforme	
15	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	
16	12	1	Robinet	Remplacement du robinet et installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
17	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	
18	20	1	Robinet	Remplacement du robinet et installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
19	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	
20	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	
21	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	
22	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	
23	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	
24	3	1	Robinet					Point d'eau conforme	
25	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	
26	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	
27	1	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
28	1	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
29	1	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
30	1	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
31	1	1	Fontaine					Point d'eau conforme	

1 ^{er} échantillonnage (23 mars 2020)				Mesure corrective effectuée	2 ^e échantillonnage (7 juillet 2020)		3 ^e échantillonnage (21 juillet 2020)		Statut final
Point d'échantillon	Concentration de plomb (µg/l)		Type de point d'eau		Concentration plomb (µg/l)		Concentration plomb (µg/l)		
	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes			Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes	
32	1	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
33	1	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
34	1	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
35	1	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
36	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	
37	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	
38	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	
39	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	
40	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	
41	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	
42	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	
43	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	
44	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	
45	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	