

Résultats des tests sur la concentration de plomb dans l'eau | École Carignan-Salières

1 ^{er} échantillonnage (10 juin 2020)				Mesure corrective effectuée	2 ^e échantillonnage (24 septembre 2020)		3 ^e échantillonnage (8 octobre 2020)		Statut final
Point d'échantillon	Concentration de plomb (µg/l)		Type de point d'eau		Concentration plomb (µg/l)		Concentration plomb (µg/l)		
	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes			Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes	
1	117	11	Fontaine	Installation d'un filtre	< 2	< 2	5	< 2	Point d'eau conforme
2	5	1	Fontaine						Point d'eau conforme
3	50	2	Fontaine	Installation d'un filtre	2,9	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
4	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
5	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
6	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
7	1	1	Robinet						Point d'eau conforme
8	1	1	Robinet						Point d'eau conforme
9	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
10	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
11	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
12	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
13	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
14	1	1	Robinet						Point d'eau conforme
15	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
16	1	1	Robinet						Point d'eau conforme
17	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
18	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
19	1	1	Robinet						Point d'eau conforme
20	3	1	Robinet						Point d'eau conforme
21	1	1	Robinet						Point d'eau conforme
22	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
23	1	1	Robinet						Point d'eau conforme
24	1	1	Robinet						Point d'eau conforme
25	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
26	1	1	Robinet						Point d'eau conforme
27	1	1	Robinet						Point d'eau conforme
28	1	1	Robinet						Point d'eau conforme
29	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
30	1	1	Robinet						Point d'eau conforme
31	1	1	Robinet						Point d'eau conforme

1 ^{er} échantillonnage (10 juin 2020)			Mesure corrective effectuée	2 ^e échantillonnage (24 septembre 2020)		3 ^e échantillonnage (8 octobre 2020)		Statut final	
Point d'échantillon	Concentration de plomb (µg/l)			Concentration plomb (µg/l)		Concentration plomb (µg/l)			
	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes		Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes		
32	1	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
33	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	
34	1	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
35	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	
36	1	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
37	1	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
38	8	1	Fontaine	Installation d'un filtre	5	< 2	< 2	2,7	Point d'eau conforme
39	1	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
40	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	
41	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	
42	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	
43	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	
44	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	
45	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	
46	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	
47	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	
48	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	
49	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	
50	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	
51	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	