

## Résultats des tests sur la concentration de plomb dans l'eau | École Du Moulin

1 <sup>er</sup> échantillonnage (20 mai 2020)				Mesure corrective effectuée	2 <sup>e</sup> échantillonnage (22 et 29 septembre 2020)		3 <sup>e</sup> échantillonnage (13 octobre 2020)		Statut final
Point d'échantillon	Concentration de plomb (µg/l)		Type de point d'eau		Concentration plomb (µg/l)		Concentration plomb (µg/l)		
	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes			Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes	
1	10	5	Fontaine					Faire couler l'eau au moins une minute	
2	2	1	Robinet					Point d'eau conforme	
3	4	1	Robinet					Point d'eau conforme	
4	4	1	Robinet					Point d'eau conforme	
5	9	5	Fontaine	Installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
6	56	41	Robinet	Remplacement du robinet et installation d'un filtre	6	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
7	9	2	Fontaine	Installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
8	6	1	Fontaine	Installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
9	8	1	Fontaine	Installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
10	2	3	Robinet					Point d'eau conforme	
11	15	4	Fontaine	Installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
12	3	3	Fontaine					Point d'eau conforme	
13	3	2	Fontaine					Point d'eau conforme	
14	21	2	Fontaine					Faire couler l'eau au moins une minute	
15	5	2	Robinet					Point d'eau conforme	
16	6	4	Fontaine	Installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
17	20	9	Robinet	Remplacement du robinet et installation d'un filtre	7,3	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
18	14	2	Fontaine					Faire couler l'eau au moins une minute	
19	7	1	Robinet					Faire couler l'eau au moins une minute	
20	2	2	Fontaine					Point d'eau conforme	
21	2	2	Robinet					Point d'eau conforme	
22	5	1	Robinet					Point d'eau conforme	
23	4	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
24	2	1	Robinet					Point d'eau conforme	
25	4	1	Robinet					Point d'eau conforme	
26	15	3	Fontaine	Installation d'un filtre	4,8	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
27	5	1	Robinet					Point d'eau conforme	
28	5	2	Robinet					Point d'eau conforme	
29	2	2	Robinet					Point d'eau conforme	
30	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	

1 <sup>er</sup> échantillonnage (20 mai 2020)				Mesure corrective effectuée	2 <sup>e</sup> échantillonnage (22 et 29 septembre 2020)		3 <sup>e</sup> échantillonnage (13 octobre 2020)		Statut final
Point d'échantillon	Concentration de plomb (µg/l)		Type de point d'eau		Concentration plomb (µg/l)		Concentration plomb (µg/l)		
	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes			Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes	
31	4	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
32	3	1	Robinet					Point d'eau conforme	
33	1	2	Fontaine					Point d'eau conforme	
34	1	4	Robinet					Point d'eau conforme	
35	3	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
36	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	
37	2	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
38	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	
39	6	2	Robinet					Faire couler l'eau au moins une minute	
40	6	2	Fontaine					Faire couler l'eau au moins une minute	
41	6	1	Fontaine					Faire couler l'eau au moins une minute	
42	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	
43	8	1	Fontaine					Faire couler l'eau au moins une minute	
44	3	1	Robinet					Point d'eau conforme	
45	5	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
46	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	
47	11	2	Fontaine					Faire couler l'eau au moins une minute	
48	2	2	Robinet					Point d'eau conforme	
49	7	4	Fontaine					Faire couler l'eau au moins une minute	
50	2	2	Robinet					Point d'eau conforme	
51	10	2	Fontaine					Faire couler l'eau au moins une minute	
52	7	2	Robinet					Faire couler l'eau au moins une minute	
53	7	2	Fontaine					Faire couler l'eau au moins une minute	
54	2	1	Robinet					Point d'eau conforme	
55	2	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
56	1	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
57	1	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
58	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	
59	1	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
60	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	
61	1	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
62	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	
63	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	

1 <sup>er</sup> échantillonnage (20 mai 2020)			Mesure corrective effectuée	2 <sup>e</sup> échantillonnage (22 et 29 septembre 2020)		3 <sup>e</sup> échantillonnage (13 octobre 2020)		Statut final	
Point d'échantillon	Concentration de plomb (µg/l)			Concentration plomb (µg/l)		Concentration plomb (µg/l)			
	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes		Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes		
64	1	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
65	1	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
66	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	
67	6	1	Fontaine	Installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
68	17	3	Fontaine					Faire couler l'eau au moins une minute	
69	2	1	Robinet					Point d'eau conforme	
70	1	3	Fontaine					Point d'eau conforme	
71	3	1	Robinet					Point d'eau conforme	
72	7	2	Fontaine	Installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme