

Résultats des tests sur la concentration de plomb dans l'eau | École Jacques-Rocheleau (pavillon Saint-Basile)

1 ^{er} échantillonnage (19 mars 2020)				Mesure corrective effectuée	2 ^e échantillonnage (9 juillet 2020)		3 ^e échantillonnage (22 juillet 2020)		Statut final
Point d'échantillon	Concentration de plomb (µg/l)		Type de point d'eau		Concentration plomb (µg/l)		Concentration plomb (µg/l)		
	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes			Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes	
1	1	2	Fontaine						Point d'eau conforme
2	2	1	Fontaine						Point d'eau conforme
3	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
4	1	1	Robinet						Point d'eau conforme
5	2	2	Fontaine						Point d'eau conforme
6	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
7	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
8	2	1	Robinet						Point d'eau conforme
9	1	1	Robinet						Point d'eau conforme
10	2	1	Fontaine						Point d'eau conforme
11	7	1	Fontaine	Remplacement de la fontaine et installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
12	1	1	Robinet						Point d'eau conforme
13	1	1	Robinet						Point d'eau conforme
14	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
15	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
16	2	1	Robinet						Point d'eau conforme
17	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
18	1	1	Robinet						Point d'eau conforme
19	1	1	Robinet						Point d'eau conforme
20	5	1	Fontaine						Point d'eau conforme
21	2	1	Robinet						Point d'eau conforme
22	6	1	Fontaine	Remplacement de la fontaine et installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
23	1	1	Robinet						Point d'eau conforme
24	5	1	Fontaine						Point d'eau conforme
25	7	5	Fontaine	Remplacement de la fontaine et installation d'un filtre	< 2	3,2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
26	2	1	Robinet						Point d'eau conforme
27	3	1	Robinet						Point d'eau conforme
28	17	1	Robinet	Remplacement du robinet et installation d'un filtre	4	< 2	2,5	< 2	Point d'eau conforme
29	3	2	Fontaine						Point d'eau conforme
30	4	5	Fontaine						Point d'eau conforme
31	1	1	Robinet						Point d'eau conforme
32	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
33	1	1	Robinet						Point d'eau conforme