

Résultats des tests sur la concentration de plomb dans l'eau | École La Farandole

1 ^{er} échantillonnage (25 juin 2020)			Mesure corrective effectuée	2 ^e échantillonnage (10 septembre et 17 novembre 2020)		3 ^e échantillonnage (24 septembre et 2 décembre 2020)		Statut final	
Point d'échantillon	Concentration de plomb (µg/l)			Concentration plomb (µg/l)		Concentration plomb (µg/l)			
	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes		Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes		
1	2	1	Robinet					Point d'eau conforme	
2	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	
3	18	1	Robinet	Installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
4	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	
5	1	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
6	1	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
7	2	1	Robinet					Point d'eau conforme	
8	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	
9	1	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
10	1	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
11	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	
12	2	1	Robinet					Point d'eau conforme	
13	1	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
14	1	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
15	1	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
16	1	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
17	1	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
18	1	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
19	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	
20	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	
21	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	
22	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	
23	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	
24	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	
25	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	
26	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	
27	6	20	Robinet	Installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
28	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	
29	9	1	Fontaine		< 2	< 2			Point d'eau conforme
30	2	1	Fontaine						Point d'eau conforme
31	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
32	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
33	6	1	Robinet		< 2	< 2			Point d'eau conforme
34	1	1	Robinet						Point d'eau conforme

1 ^{er} échantillonnage (25 juin 2020)			Mesure corrective effectuée	2 ^e échantillonnage (10 septembre et 17 novembre 2020)		3 ^e échantillonnage (24 septembre et 2 décembre 2020)		Statut final	
Point d'échantillon	Concentration de plomb (µg/l)			Concentration plomb (µg/l)		Concentration plomb (µg/l)			
	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes		Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes		
35	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	
36	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	
37	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	
38	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	
39	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	
40	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	
41	418	18	Robinet	Installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
42	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	