

Résultats des tests sur la concentration de plomb dans l'eau | École Le Sablier

1 ^{er} échantillonnage (31 mai 2020)				Mesure corrective effectuée	2 ^e échantillonnage (20 août 2020)		3 ^e échantillonnage (3 septembre 2020)		Statut final
Point d'échantillon	Concentration de plomb (µg/l)		Type de point d'eau		Concentration plomb (µg/l)		Concentration plomb (µg/l)		
	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes			Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes	
1	3	1	Fontaine						Point d'eau conforme
2	1	1	Robinet						Point d'eau conforme
3	4	4	Robinet						Point d'eau conforme
4	1	1	Robinet						Point d'eau conforme
5	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
6	1	1	Robinet						Point d'eau conforme
7	2	1	Fontaine						Point d'eau conforme
8	1	1	Robinet						Point d'eau conforme
9	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
10	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
11	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
12	1	1	Robinet						Point d'eau conforme
13	1	1	Robinet						Point d'eau conforme
14	8	2	Fontaine	Remplacement du bec et installation d'un filtre	4	< 2	3,7	3,2	Point d'eau conforme
15	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
16	2	2	Fontaine						Point d'eau conforme
17	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
18	1	1	Robinet						Point d'eau conforme
19	1	1	Robinet						Point d'eau conforme
20	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
21	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
22	1	1	Robinet						Point d'eau conforme
23	1	1	Robinet						Point d'eau conforme
24	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
25	5	3	Fontaine						Point d'eau conforme
26	2	1	Robinet						Point d'eau conforme
27	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
28	1	1	Robinet						Point d'eau conforme
29	1	1	Robinet						Point d'eau conforme
30	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
31	1	1	Robinet						Point d'eau conforme

1 ^{er} échantillonnage (31 mai 2020)			Type de point d'eau	Mesure corrective effectuée	2 ^e échantillonnage (20 août 2020)		3 ^e échantillonnage (3 septembre 2020)		Statut final
Point d'échantillon	Concentration de plomb (µg/l)				Concentration plomb (µg/l)		Concentration plomb (µg/l)		
	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes			Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes	
32	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
33	4	3	Fontaine						Point d'eau conforme
34	6	7	Robinet	Installation d'un filtre	5	< 2	4.3	< 2	Point d'eau conforme
35	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
36	1	1	Robinet						Point d'eau conforme
37	6	3	Robinet	Installation d'un filtre	5	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
38	19	2	Fontaine	Remplacement du bec et installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
39	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
40	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
41	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
42	1	1	Robinet						Point d'eau conforme
43	2	1	Robinet						Point d'eau conforme
44	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
45	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
46	1	1	Robinet						Point d'eau conforme
47	7	16	Fontaine	Remplacement des becs et installation d'un filtre	4,1	< 2	4,1	< 2	Point d'eau conforme
48	5	1	Robinet						Point d'eau conforme
49	6	6	Fontaine	Remplacement des becs et installation d'un filtre	4,4	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme