

## Résultats des tests sur la concentration de plomb dans l'eau | École Ludger-Duvernay

1 <sup>er</sup> échantillonnage (3 juin 2020)				Mesure corrective effectuée	2 <sup>e</sup> échantillonnage (25 septembre 2020)		3 <sup>e</sup> échantillonnage (9 octobre 2020)		Statut final
Point d'échantillon	Concentration de plomb (µg/l)		Type de point d'eau		Concentration plomb (µg/l)		Concentration plomb (µg/l)		
	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes			Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes	
1	7	2	Robinet	Installation d'un filtre	3,2	2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
2	2	1	Robinet						Point d'eau conforme
3	2	1	Robinet						Point d'eau conforme
4	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
5	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
6	1	1	Robinet						Point d'eau conforme
7	5	1	Robinet						Point d'eau conforme
8	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
9	1	2	Robinet						Point d'eau conforme
10	1	1	Robinet						Point d'eau conforme
11	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
12	2	1	Robinet						Point d'eau conforme
13	1	1	Robinet						Point d'eau conforme
14	1	1	Robinet						Point d'eau conforme
15	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
16	1	1	Robinet						Point d'eau conforme
17	1	1	Robinet						Point d'eau conforme
18	4	1	Fontaine						Point d'eau conforme
19	2	1	Fontaine						Point d'eau conforme
20	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
21	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
22	3	1	Fontaine						Point d'eau conforme
23	11	1	Robinet						Faire couler l'eau au moins une minute
24	2	1	Robinet						Point d'eau conforme
25	1	1	Robinet						Point d'eau conforme
26	9	2	Robinet						Faire couler l'eau au moins une minute
27	2	1	Robinet						Point d'eau conforme
28	16	1	Robinet						Faire couler l'eau au moins une minute
29	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
30	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
31	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme

1 <sup>er</sup> échantillonnage (3 juin 2020)				Mesure corrective effectuée	2 <sup>e</sup> échantillonnage (25 septembre 2020)		3 <sup>e</sup> échantillonnage (9 octobre 2020)		Statut final
Point d'échantillon	Concentration de plomb (µg/l)		Type de point d'eau		Concentration plomb (µg/l)		Concentration plomb (µg/l)		
	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes			Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes	
32	62	3	Robinet						Faire couler l'eau au moins une minute
33	13	1	Robinet						Faire couler l'eau au moins une minute
34	11	2	Fontaine	Installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
35	2	1	Fontaine						Point d'eau conforme
36	2	1	Fontaine						Point d'eau conforme
37	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
38	2	1	Fontaine						Point d'eau conforme
39	2	2	Fontaine						Point d'eau conforme
40	38	1	Robinet						Faire couler l'eau au moins une minute
41	1	1	Robinet						Point d'eau conforme
42	1	1	Robinet						Point d'eau conforme
43	2	1	Robinet						Point d'eau conforme
44	1	1	Robinet						Point d'eau conforme
45	1	1	Robinet						Point d'eau conforme
46	12	1	Robinet						Faire couler l'eau au moins une minute
47	11	1	Robinet						Faire couler l'eau au moins une minute
48	4	1	Fontaine						Point d'eau conforme
49	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
50	21	2	Robinet						Faire couler l'eau au moins une minute
51	39	53	Robinet	Installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
52	33	1	Robinet						Faire couler l'eau au moins une minute
53	7	1	Robinet						Faire couler l'eau au moins une minute
54	4	1	Robinet						Point d'eau conforme
55	2	1	Robinet						Point d'eau conforme
56	7	1	Robinet						Faire couler l'eau au moins une minute
57	11	1	Robinet						Faire couler l'eau au moins une minute
58	10	1	Robinet						Faire couler l'eau au moins une minute
59	4	1	Fontaine						Point d'eau conforme
60	2	1	Fontaine						Point d'eau conforme
61	12	1	Robinet						Faire couler l'eau au moins une minute
62	17	2	Robinet						Faire couler l'eau au moins une minute
63	19	2	Robinet						Faire couler l'eau au moins une minute
64	14	1	Robinet						Faire couler l'eau au moins une minute
65	23	19	Robinet	Installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme