

Résultats des tests sur la concentration de plomb dans l'eau | École Monseigneur-Gilles-Gervais

| 1 ^{er} échantillonnage (28 mai 2020) | | | | Mesure corrective effectuée | 2 ^e échantillonnage (19 août 2020) | | 3 ^e échantillonnage (2 septembre 2020) | | Statut final |
|---|-------------------------------|------------------------|---------------------|---|---|------------------------|---|----------------------------|----------------------|
| Point d'échantillon | Concentration de plomb (µg/l) | | Type de point d'eau | | Concentration plomb (µg/l) | | Concentration plomb (µg/l) | | |
| | Écoulement 0 seconde | Écoulement 30 secondes | | | Écoulement 0 seconde | Écoulement 30 secondes | Écoulement 0 seconde | Écoulement 30 secondes | |
| 1 | 8 | 1 | Robinet | | | | | Lavage des mains seulement | |
| 2 | 4 | 1 | Fontaine | | | | | Point d'eau conforme | |
| 3 | 1 | 1 | Fontaine | | | | | Point d'eau conforme | |
| 4 | 6 | 1 | Fontaine | Installation d'un filtre | 2,5 | < 2 | < 2 | < 2 | Point d'eau conforme |
| 5 | 1 | 1 | Fontaine | | | | | Point d'eau conforme | |
| 6 | 1 | 1 | Fontaine | | | | | Point d'eau conforme | |
| 7 | 1 | 1 | Fontaine | | | | | Point d'eau conforme | |
| 8 | 3 | 2 | Fontaine | | | | | Point d'eau conforme | |
| 9 | 1 | 2 | Fontaine | | | | | Point d'eau conforme | |
| 10 | 1 | 2 | Fontaine | | | | | Point d'eau conforme | |
| 11 | 1 | 1 | Fontaine | | | | | Point d'eau conforme | |
| 12 | 1 | 1 | Robinet | | | | | Point d'eau conforme | |
| 13 | 1 | 1 | Fontaine | | | | | Point d'eau conforme | |
| 14 | 2 | 1 | Fontaine | | | | | Point d'eau conforme | |
| 15 | 2 | 1 | Fontaine | | | | | Point d'eau conforme | |
| 16 | 4 | 1 | Robinet | | | | | Point d'eau conforme | |
| 17 | 3 | 1 | Robinet | | | | | Point d'eau conforme | |
| 18 | 1 | 1 | Robinet | | | | | Point d'eau conforme | |
| 19 | 1 | 1 | Fontaine | | | | | Point d'eau conforme | |
| 20 | 4 | 1 | Robinet | | | | | Point d'eau conforme | |
| 21 | 4 | 1 | Fontaine | | | | | Point d'eau conforme | |
| 22 | 1 | 1 | Robinet | | | | | Point d'eau conforme | |
| 23 | 1 | 1 | Fontaine | | | | | Point d'eau conforme | |
| 24 | 1 | 1 | Fontaine | | | | | Point d'eau conforme | |
| 25 | 1 | 1 | Fontaine | | | | | Point d'eau conforme | |
| 26 | 2 | 2 | Fontaine | | | | | Point d'eau conforme | |
| 27 | 2 | 2 | Fontaine | | | | | Point d'eau conforme | |
| 28 | 8 | 1 | Robinet | Remplacement du robinet et installation d'un filtre | 6 | < 2 | 2,6 | < 2 | Point d'eau conforme |