

Résultats des tests sur la concentration de plomb dans l'eau | École Notre-Dame 1

1 ^{er} échantillonnage (13 mars 2020)			Mesure corrective effectuée	2 ^e échantillonnage (20 juillet 2020)		3 ^e échantillonnage (13 août 2020)		Statut final	
Point d'échantillon	Concentration de plomb (µg/l)			Concentration plomb (µg/l)		Concentration plomb (µg/l)			
	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes		Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes		
1	19	1	Robinet	Remplacement du robinet et installation d'un filtre	< 2	< 2	4,1	< 2	Point d'eau conforme
2	7	1	Fontaine	Remplacement de la fontaine et installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
3	6	1	Fontaine	Remplacement de la fontaine et installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
4	7	1	Fontaine	Remplacement de la fontaine et installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
5	4	1	Fontaine						Point d'eau conforme
6	3	1	Robinet						Point d'eau conforme
7	1	1	Robinet						Point d'eau conforme
8	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
9	3	1	Robinet						Point d'eau conforme
10	2	1	Robinet						Point d'eau conforme
11	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
12	26	9	Robinet	Remplacement du robinet et installation d'un filtre	< 2	< 2	5,6	< 2	Faire couler l'eau au moins une minute
13	16	2	Robinet	Remplacement du robinet et installation d'un filtre	< 2	< 2	2,5	< 2	Point d'eau conforme
14	83	5	Robinet	Remplacement du robinet et installation d'un filtre	< 2	< 2	6,3	< 2	Faire couler l'eau au moins une minute
15	16	1	Robinet	Remplacement du robinet et installation d'un filtre	3,3	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
16	15	4	Robinet	Remplacement du robinet et installation d'un filtre	< 2	< 2	3,8	< 2	Point d'eau conforme
17	11	1	Robinet	Remplacement du robinet et installation d'un filtre	< 2	< 2	6,5	< 2	Faire couler l'eau au moins une minute
18	4	3	Fontaine						Point d'eau conforme
19	9	1	Robinet	Remplacement du robinet et installation d'un filtre	< 2	< 2	3,4	< 2	Point d'eau conforme
20	13	1	Robinet	Remplacement du robinet et installation d'un filtre	2,8	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
21	2	1	Fontaine						Point d'eau conforme
22	8	1	Robinet	Remplacement du robinet et installation d'un filtre	4,1	< 2	6,2	< 2	Faire couler l'eau au moins une minute
23	15	1	Robinet	Remplacement du robinet et installation d'un filtre	3	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
24	3	2	Robinet						Point d'eau conforme
25	5	2	Robinet						Point d'eau conforme
26	89	10	Fontaine	Remplacement de la fontaine et installation d'un filtre	3	2,4	< 2	< 2	Point d'eau conforme
27	8	2	Fontaine	Remplacement de la fontaine et installation d'un filtre	3,1	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
28	1	2	Robinet						Point d'eau conforme
29	1	1	Robinet						Point d'eau conforme
30	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
31	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
32	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
33	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
34	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
35	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme