

Résultats des tests sur la concentration de plomb dans l'eau | École Orientante l'Impact

1 ^{er} échantillonnage (8 juillet 2020)			Type de point d'eau	Mesure corrective effectuée	Statut final
Point d'échantillon	Concentration de plomb (µg/l)				
	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes			
1	2	10	Robinet		Faire couler l'eau au moins une minute
2	3	3	Robinet		Point d'eau conforme
3	3	1	Robinet		Point d'eau conforme
4	1	1	Robinet		Point d'eau conforme
5	1	1	Fontaine		Point d'eau conforme
6	1	1	Fontaine		Point d'eau conforme
7	1	1	Fontaine		Point d'eau conforme
8	2	2	Robinet		Point d'eau conforme
9	3	3	Robinet		Point d'eau conforme
10	8	2	Robinet		Faire couler l'eau au moins une minute
11	Non requis		Robinet	Aucune mesure corrective requise – Usage réservé uniquement au lavage des mains	