

Résultats des tests sur la concentration de plomb dans l'eau | École Père-Marquette

1 ^{er} échantillonnage (9 mars 2020)			Mesure corrective effectuée	2 ^e échantillonnage (28 mai 2020)		3 ^e échantillonnage (9 juin 2020)		Statut final	
Point d'échantillon	Concentration de plomb (µg/l)			Concentration plomb (µg/l)		Concentration plomb (µg/l)			
	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes		Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes		
1	2	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
2	1	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
3	1	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
4	2	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
5	1	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
6	1	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
7	5	1	Robinet					Point d'eau conforme	
8	9	1	Robinet	Remplacement du robinet	6	< 2	2,8	3,5	Point d'eau conforme
9	4	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
10	2	7	Fontaine	Installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
11	3	2	Robinet					Point d'eau conforme	
12	1	78	Robinet	Remplacement du robinet et installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
13	2	1	Robinet					Point d'eau conforme	
14	3	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
15	2	1	Robinet					Point d'eau conforme	
16	1	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
17	1	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
18	1	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
19	1	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
20	1	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
21	1	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
22	5	1	Robinet					Point d'eau conforme	