

## Résultats des tests sur la concentration de plomb dans l'eau | École Saint-Denis

1 <sup>er</sup> échantillonnage (17 mars et 1 <sup>er</sup> mai 2020)				Mesure corrective effectuée	2 <sup>e</sup> échantillonnage (1 <sup>er</sup> , 7 et 8 mai 2020)		3 <sup>e</sup> échantillonnage (26 et 27 mai 2020)		Statut final
Point d'échantillon	Concentration de plomb (µg/l)		Type de point d'eau		Concentration plomb (µg/l)		Concentration plomb (µg/l)		
	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes			Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes	
1	1350	32	Fontaine	Installation d'une nouvelle fontaine à 4 becs et installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
2	59	21	Fontaine		2,8	4,7	< 2	< 2	
3	69	12	Fontaine		< 2	< 2	< 2	2,3	
4	38	10	Fontaine		< 2	< 2	2,2	< 2	
5	144	6	Fontaine	Remplacement de la fontaine à 4 becs par une fontaine à 3 becs et installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
6	11	5	Fontaine		< 2	< 2	< 2	< 2	
7	33	5	Fontaine		< 2	< 2	< 2	< 2	
8	22	5	Fontaine						
9	24	4	Robinet	Installation d'un filtre	12,5	< 2	2,9	< 2	Point d'eau conforme
10	7	4	Robinet	Installation d'un filtre	7,6	< 2	3,2	< 2	Point d'eau conforme
11	43	7	Fontaine	Remplacement de la fontaine et installation d'un filtre	< 2	< 2	2,6	< 2	Point d'eau conforme
12	449	131	Robinet	Installation d'un filtre	20	< 2	6,8	4,4	Faire couler l'eau au moins une minute
13	8	4	Robinet	Installation d'un filtre	7,9	< 2	5	< 2	Point d'eau conforme
14	23	16	Fontaine	Remplacement de la fontaine et installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
15	40	42	Robinet						Lavage des mains seulement
16	41	2	Fontaine	Installation d'un filtre et d'une nouvelle buvette	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
17	5	2	Robinet	Installation d'un filtre	3,1	< 2	5	< 2	Point d'eau conforme
18	110	12	Robinet	Remplacement du robinet et installation d'un filtre	11,1	< 2	8,5	< 2	Faire couler l'eau au moins une minute
19	627	17	Robinet	Remplacement du robinet et installation d'un filtre	7,8	< 2	7,4	< 2	Faire couler l'eau au moins une minute
20	172	41	Robinet						Lavage des mains seulement
21	204	9	Robinet	Remplacement du robinet et installation d'un filtre	12	< 2	4	< 2	Point d'eau conforme
22	79	4	Robinet	Remplacement du robinet et installation d'un filtre	< 2	7,7	4,7	< 2	Point d'eau conforme
23	21	5	Robinet	Remplacement du robinet et installation d'un filtre	8,8	< 2	4,3	< 2	Point d'eau conforme
24	173	10	Robinet	Remplacement du robinet et installation d'un filtre	12,9	< 2	5	< 2	Point d'eau conforme
25	34	4	Robinet	Remplacement du robinet et installation d'un filtre	6,4	< 2	2,4	< 2	Point d'eau conforme