

Résultats des tests sur la concentration de plomb dans l'eau | École de l'Amitié

1 ^{er} échantillonnage (18 mars et 14 mai 2020)			Type de point d'eau	Mesure corrective effectuée	2 ^e échantillonnage (12, 14 et 15 mai 2020)		3 ^e échantillonnage (29 mai 2020)		Statut final
Point d'échantillon	Concentration de plomb (µg/l)				Concentration plomb (µg/l)		Concentration plomb (µg/l)		
	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes			Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes	
1	7	2	Robinet	Remplacement du robinet et installation d'un filtre	5	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
2	13	2	Robinet	Remplacement du robinet et installation d'un filtre	4,4	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
3	9	1	Fontaine	Remplacement de la fontaine et installation d'un filtre	2,9	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
4	12	8	Fontaine	Remplacement de la fontaine et installation d'un filtre	< 2	2,9	< 2	< 2	Point d'eau conforme
5	5	2	Fontaine	Remplacement de la fontaine et installation d'un filtre	< 2	3,4	< 2	< 2	Point d'eau conforme
6	188	7	Robinet	Lavage des mains seulement					Lavage des mains seulement
7	1	1	Robinet						Point d'eau conforme
8	3	1	Robinet						Point d'eau conforme
9	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
10	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
11	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
12	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
13	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
14	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
15	2	1	Robinet						Point d'eau conforme
16	13	3	Fontaine	Remplacement du bec et installation d'un filtre	4,8	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
17	3	2	Robinet						Point d'eau conforme
18	12	3	Fontaine	Installation d'un filtre	2,1	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
19	4	7	Robinet	Remplacement du robinet et installation d'un filtre	< 2	< 2			Point d'eau conforme
20	24	2	Fontaine	Installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
21	5	1	Robinet	Installation d'un filtre					Point d'eau conforme
22	7	1	Fontaine	Remplacement du bec et installation d'un filtre	< 2	< 2	3	< 2	Point d'eau conforme
23	1	1	Robinet						Point d'eau conforme
24	18	4	Fontaine	Remplacement du bec et installation d'un filtre	< 2	< 2	2,1	< 2	Point d'eau conforme
25	7	1	Robinet	Remplacement du robinet et installation d'un filtre	3,5	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
26	29	3	Robinet	Remplacement du robinet et installation d'un filtre	4,1	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
27	4	2	Fontaine						Point d'eau conforme
28	11	1	Fontaine	Remplacement de la fontaine et installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
29	3	1	Robinet						Point d'eau conforme
30	5	3	Robinet						Point d'eau conforme
31	3	1	Robinet						Point d'eau conforme
32	7	3	Fontaine	Remplacement de la fontaine et installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
33	8	6	Robinet	Remplacement du robinet et installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme