

Résultats des tests sur la concentration de plomb dans l'eau | École de l'Aquarelle

1 ^{er} échantillonnage (20 mai 2020)			Type de point d'eau	Mesure corrective effectuée	2 ^e échantillonnage (29 septembre et 24 octobre 2020)		3 ^e échantillonnage (14 octobre et 7 novembre 2020)		Statut final
Point d'échantillon	Concentration de plomb (µg/l)				Concentration plomb (µg/l)		Concentration plomb (µg/l)		
	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes			Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes	
1	2	2	Fontaine						Point d'eau conforme
2	2	1	Fontaine						Point d'eau conforme
3	3	1	Robinet						Point d'eau conforme
4	8	1	Fontaine	Remplacement du bec et installation d'un filtre	< 2	< 2	2,3	< 2	Point d'eau conforme
5	1	1	Robinet						Point d'eau conforme
6	32	3	Robinet						Faire couler l'eau au moins une minute
7	39	3	Fontaine						Faire couler l'eau au moins une minute
8	23	5	Robinet						Faire couler l'eau au moins une minute
9	17	5	Robinet						Faire couler l'eau au moins une minute
10	16	2	Fontaine						Faire couler l'eau au moins une minute
11	4	1	Robinet						Point d'eau conforme
12	26	3	Fontaine	Installation d'un filtre	3,6	< 2	3	< 2	Point d'eau conforme
13	44	3	Fontaine	Installation d'un filtre	3,3	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
14	9	4	Robinet						Faire couler l'eau au moins une minute
15	8	2	Fontaine						Faire couler l'eau au moins une minute
16	5	1	Fontaine						Point d'eau conforme
17	2	1	Robinet						Point d'eau conforme
18	31	5	Fontaine	Installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
19	5	2	Robinet	Installation d'un filtre					Point d'eau conforme
20	12	4	Fontaine	Installation d'un filtre	< 2	< 2	3,3	< 2	Point d'eau conforme
21	29	4	Fontaine	Installation d'un filtre	5	< 2	3,8	< 2	Point d'eau conforme
22	50	2	Robinet	Installation d'un filtre	3,4	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
23	24	3	Fontaine	Installation d'un filtre	4	< 2	3,8	< 2	Point d'eau conforme
24	83	2	Robinet	Installation d'un filtre	< 2	< 2	4,2	< 2	Point d'eau conforme
25	11	2	Fontaine	Installation d'un filtre	< 2	< 2	2,3	< 2	Point d'eau conforme
26	1	2	Robinet	Installation d'un filtre					Point d'eau conforme
27	15	2	Robinet						Faire couler l'eau au moins une minute
28	12	2	Robinet						Faire couler l'eau au moins une minute
29	16	4	Fontaine	Remplacement de la fontaine et installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
30	23	3	Fontaine	Installation d'un filtre	2,3	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme

Résultats des tests sur la concentration de plomb dans l'eau | École de l'Aquarelle

1 ^{er} échantillonnage (20 mai 2020)			Mesure corrective effectuée	2 ^e échantillonnage (29 septembre et 24 octobre 2020)		3 ^e échantillonnage (14 octobre et 7 novembre 2020)		Statut final	
Point d'échantillon	Concentration de plomb (µg/l)			Concentration plomb (µg/l)		Concentration plomb (µg/l)			
	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes		Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes		
31	3	2	Fontaine					Point d'eau conforme	
32	6	4	Fontaine	Installation d'un filtre	< 2	3,7	< 2	< 2	Point d'eau conforme
33	17	2	Robinet					Faire couler l'eau au moins une minute	
34	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	
35	40	3	Fontaine					Faire couler l'eau au moins une minute	
36	23	2	Robinet					Faire couler l'eau au moins une minute	
37	47	2	Fontaine					Faire couler l'eau au moins une minute	
38	12	2	Robinet					Faire couler l'eau au moins une minute	
39	34	3	Fontaine					Faire couler l'eau au moins une minute	
40	9	1	Robinet					Faire couler l'eau au moins une minute	
41	39	1	Fontaine					Faire couler l'eau au moins une minute	
42	19	1	Robinet					Faire couler l'eau au moins une minute	
43	23	5	Fontaine	Remplacement de la fontaine et installation d'un filtre	4,9	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
44	14	3	Fontaine	Remplacement de la fontaine et installation d'un filtre	4	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
45	44	2	Fontaine					Faire couler l'eau au moins une minute	
46	25	1	Robinet					Faire couler l'eau au moins une minute	
47	32	3	Fontaine	Remplacement de la fontaine et installation d'un filtre	< 2	< 2	4,2	<2	Point d'eau conforme
48	22	2	Fontaine	Remplacement de la fontaine et installation d'un filtre	< 2	< 2	3,2	<2	Point d'eau conforme
49	29	2	Fontaine					Faire couler l'eau au moins une minute	
50	5	2	Robinet					Point d'eau conforme	
51	34	2	Fontaine					Faire couler l'eau au moins une minute	
52	16	2	Robinet					Faire couler l'eau au moins une minute	
53	5	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
54	21	1	Robinet					Faire couler l'eau au moins une minute	
55	17	2	Fontaine	Remplacement de la fontaine et installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	3,5	Point d'eau conforme
56	7	1	Fontaine	Remplacement de la fontaine et installation d'un filtre	5	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme