

Résultats des tests sur la concentration de plomb dans l'eau | École de la Chanterelle

1 ^{er} échantillonnage (3 octobre 2020)				Mesure corrective effectuée	2 ^e échantillonnage (12, 13 et 15 décembre 2020)		3 ^e échantillonnage (21 janvier 2021)		Statut final
Point d'échantillon	Concentration de plomb (µg/l)		Type de point d'eau		Concentration plomb (µg/l)		Concentration plomb (µg/l)		
	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes			Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes	
1	7	2	Robinet	Remplacement du robinet et installation d'un filtre	2,3	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
2	7	2	Fontaine	Installation d'un filtre	2,4	< 2	3,8	< 2	Point d'eau conforme
3	9	6	Robinet	Remplacement du robinet et installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
4	16	4	Robinet						Faire couler l'eau au moins une minute
5	13	4	Robinet						Faire couler l'eau au moins une minute
6	10	4	Fontaine						Faire couler l'eau au moins une minute
7	6	4	Robinet						Faire couler l'eau au moins une minute
8	2	1	Fontaine						Point d'eau conforme
9	119	123	Fontaine	Remplacement de la fontaine et installation d'un filtre	4	2,4	< 2	< 2	Point d'eau conforme
10	27	4	Fontaine	Installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
11	5	3	Fontaine		< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
12	47	2	Fontaine		< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
13	17	6	Robinet	Installation d'un filtre	< 2	< 2	2,5	< 2	Point d'eau conforme
14	7	4	Fontaine	Installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
15	14	2	Fontaine		< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
16	11	2	Fontaine		< 2	4,5	< 2	< 2	Point d'eau conforme
17	19	3	Robinet						Faire couler l'eau au moins une minute
18	14	3	Fontaine						Faire couler l'eau au moins une minute
19	3	1	Robinet						Point d'eau conforme
20	18	16	Fontaine	Remplacement du bec de la fontaine et installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
21*	8	4	Robinet		6,5	5	14,8	< 2	Faire couler l'eau au moins une minute
22	156	15	Robinet	Remplacement du robinet et installation d'un filtre	< 2	< 2	11,5	< 2	Faire couler l'eau au moins une minute
23	8	3	Fontaine						Point d'eau conforme
24	9	15	Robinet	Remplacement du robinet et installation d'un filtre	3,1	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
25	6	3	Robinet	Remplacement du robinet et installation d'un filtre	< 2	< 2	2,8	< 2	Point d'eau conforme
26	8	2	Fontaine	Remplacement du bec de la fontaine et installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
27	10	4	Robinet	Installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
28	10	10	Fontaine	Installation d'un filtre	2,6	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
29	10	13	Fontaine	Remplacement du bec de la fontaine et installation d'un filtre	< 2	< 2	3,1	< 2	Point d'eau conforme
30	3	3	Robinet						Point d'eau conforme
31	20	5	Fontaine	Remplacement du bec de la fontaine et installation d'un filtre	2,8	2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
32	9	4	Robinet	Installation d'un filtre	2,3	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
33			Fontaine	Non Fonctionnel en raison de la Covid-19	3,1	< 2			Point d'eau conforme

1 ^{er} échantillonnage (3 octobre 2020)			Type de point d'eau	Mesure corrective effectuée	2 ^e échantillonnage (12, 13 et 15 décembre 2020)		3 ^e échantillonnage (21 janvier 2021)		Statut final
Point d'échantillon	Concentration de plomb (µg/l)				Concentration plomb (µg/l)		Concentration plomb (µg/l)		
	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes			Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes	
34	13	4	Robinet	Installation d'un filtre	2,2	< 2	3,2	< 2	Point d'eau conforme
35	13	5	Robinet						Faire couler l'eau au moins une minute
36	4	3	Robinet						Point d'eau conforme
37	16	8	Robinet	Installation d'un filtre	4,4	< 2	3,4	< 2	Point d'eau conforme
38	20	8	Fontaine	Remplacement du bec de la fontaine et installation d'un filtre	< 2	< 2	2,5	< 2	Point d'eau conforme
39	10	6	Fontaine	Remplacement du bec de la fontaine et installation d'un filtre	10,5	< 2	4,1	< 2	Point d'eau conforme
40	4	3	Robinet						Point d'eau conforme
41	16	5	Robinet	Installation d'un filtre	< 2	< 2	2,2	< 2	Point d'eau conforme
42	6	2	Robinet	Installation d'un filtre	< 2	< 2	2,2	< 2	Point d'eau conforme
43	25	10	Fontaine	Remplacement du bec de la fontaine et installation d'un filtre	< 2	< 2	4,6	< 2	Point d'eau conforme
44	5	2	Robinet						Point d'eau conforme
45	39	12	Fontaine	Remplacement de la fontaine et installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
46	44	11	Fontaine	Remplacement de la fontaine et installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
47	12	9	Fontaine	Remplacement de la fontaine et installation d'un filtre	< 2	< 2	4,6	< 2	Point d'eau conforme
48	5	3	Robinet		< 2	< 2			Point d'eau conforme
49	50	4	Robinet						Faire couler l'eau au moins une minute
50	8	3	Fontaine	Installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme

* Ce point d'eau a été testé à nouveau le 10 novembre à des fins de vérification dans des conditions normales d'occupation du bâtiment. Les résultats étant inférieurs à 5 µg/l à 0 seconde et à 30 secondes d'écoulement, ce point d'eau est donc conforme aux recommandations de Santé Canada.