

Résultats des tests sur la concentration de plomb dans l'eau | École de la Pommeraie

1 ^{er} échantillonnage (20 mars 2020)				Mesure corrective effectuée	2 ^e échantillonnage (19 juin 2020)		3 ^e échantillonnage (3 juillet 2020)		Statut final
Point d'échantillon	Concentration de plomb (µg/l)		Type de point d'eau		Concentration plomb (µg/l)		Concentration plomb (µg/l)		
	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes			Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes	
1	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
2	1	1	Robinet						Point d'eau conforme
3	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
4	2	1	Robinet						Point d'eau conforme
5	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
6	2	1	Robinet						Point d'eau conforme
7	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
8	3	3	Fontaine						Point d'eau conforme
9	2	1	Robinet						Point d'eau conforme
10	8	1	Robinet	Installation d'un filtre	2,5	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
11	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
12	2	1	Fontaine						Point d'eau conforme
13	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
14	13	7	Robinet	Installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
15	3	1	Fontaine						Point d'eau conforme
16	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
17	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
18	2	2	Fontaine						Point d'eau conforme
19	4	1	Robinet						Point d'eau conforme
20	4	3	Robinet						Point d'eau conforme
21	6	1	Robinet	Installation d'un filtre	2,2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
22	6	1	Robinet	Installation d'un filtre	< 2	< 2	2,5	< 2	Point d'eau conforme
23	5	1	Robinet						Point d'eau conforme
24	3	2	Robinet						Point d'eau conforme
25	3	2	Robinet						Point d'eau conforme
26	7	1	Robinet	Installation d'un filtre	< 2	> 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
27	4	1	Robinet						Point d'eau conforme
28	5	1	Robinet						Point d'eau conforme
29	6	1	Robinet	Installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
30	4	1	Robinet						Point d'eau conforme
31	1	5	Robinet						Point d'eau conforme
32	10	1	Robinet	Installation d'un filtre	5	< 2	3,3	< 2	Point d'eau conforme
33	6	1	Robinet	Installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
34	5	1	Robinet						Point d'eau conforme
35	14	1	Robinet	Installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
36	11	1	Robinet	Installation d'un filtre	2,6	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
37	7	1	Robinet	Installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
38	7	1	Robinet	Installation d'un filtre	3,6	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme