

## Résultats des tests sur la concentration de plomb dans l'eau | École d'éducation internationale

1 <sup>er</sup> échantillonnage (15 juillet 2020)			Mesure corrective effectuée	2 <sup>e</sup> échantillonnage (24 octobre 2020)		3 <sup>e</sup> échantillonnage (7 novembre 2020)		Statut final	
Point d'échantillon	Concentration de plomb (µg/l)			Concentration plomb (µg/l)		Concentration plomb (µg/l)			
	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes		Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes		
1	50	4	Fontaine	Installation d'un filtre	4,3	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
2	7	2	Fontaine	Installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
3	5	4	Fontaine	Installation d'un filtre					Point d'eau conforme
4	6	5	Fontaine	Installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
5	45	1	Fontaine	Installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
6	56	5	Fontaine	Installation d'un filtre	4	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
7	3	2	Fontaine						Point d'eau conforme
8	2	3	Robinet	Remplacement du robinet et installation d'un filtre	3,6	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
9	24	2	Robinet	Remplacement du robinet et installation d'un filtre	5	3,2	2,3	< 2	Point d'eau conforme
10	2	8	Robinet	Remplacement du robinet et installation d'un filtre	4,2	< 2	2,4	< 2	Point d'eau conforme
11	25	5	Robinet	Remplacement du robinet et installation d'un filtre	5	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
12	8	1	Robinet	Installation d'un filtre	5	< 2	8,5	< 2	Faire couler l'eau au moins une minute
13	Non requis		Robinet	Aucune mesure corrective requise - Cuve de conciergerie				Usage réservé uniquement au lavage des mains	
14	1	3	Fontaine						Point d'eau conforme
15	15	3	Fontaine	Installation d'un filtre	< 2	< 2	4,3	< 2	Point d'eau conforme
16	3	3	Robinet						Point d'eau conforme
17	3	2	Fontaine						Point d'eau conforme
18	3	1	Fontaine						Point d'eau conforme
19	2	2	Fontaine						Point d'eau conforme
20	4	1	Fontaine						Point d'eau conforme
21	2	2	Robinet						Point d'eau conforme
22	2	2	Fontaine						Point d'eau conforme
23	2	4	Fontaine						Point d'eau conforme
24	2	2	Fontaine						Point d'eau conforme
25	2	2	Fontaine						Point d'eau conforme
26	2	2	Robinet						Point d'eau conforme
27	3	2	Fontaine	Fontaine condamnée					
28	24	6	Fontaine	Fontaine condamnée					
29	2	2	Fontaine						Point d'eau conforme
30	2	2	Fontaine						Point d'eau conforme