

Résultats des tests sur la concentration de plomb dans l'eau | École du Carrousel

1 ^{er} échantillonnage (11 mars 2020)				Mesure corrective effectuée	2 ^e échantillonnage (15 juin 2020)		3 ^e échantillonnage (29 juin 2020)		Statut final
Point d'échantillon	Concentration de plomb (µg/l)		Type de point d'eau		Concentration plomb (µg/l)		Concentration plomb (µg/l)		
	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes			Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes	
1	3	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
2	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	
3	1	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
4	3	1	Robinet					Point d'eau conforme	
5	1	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
6	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	
7	3	1	Robinet					Point d'eau conforme	
8	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	
9	1	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
10	1	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
11	2	1	Robinet					Point d'eau conforme	
12	4	1	Robinet					Point d'eau conforme	
13	1	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
14	4	1	Robinet					Point d'eau conforme	
15	2	1	Robinet					Point d'eau conforme	
16	1	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
17	1	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
18	1	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
19	1	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
20	2	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
21	1	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
22	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	
23	17	1	Robinet	Remplacement du robinet et installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
24	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	
25	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	
26	2	1	Robinet					Point d'eau conforme	
27	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	
28	1	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
29	1	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
30	1	1	Fontaine					Point d'eau conforme	

1 ^{er} échantillonnage (11 mars 2020)				Mesure corrective effectuée	2 ^e échantillonnage (15 juin 2020)		3 ^e échantillonnage (29 juin 2020)		Statut final
Point d'échantillon	Concentration de plomb (µg/l)		Type de point d'eau		Concentration plomb (µg/l)		Concentration plomb (µg/l)		
	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes			Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes	
31	1	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
32	1	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
33	1	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
34	1	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
35	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	
36	2	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
37	3	1	Robinet					Point d'eau conforme	
38	1	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
39	3	1	Robinet					Point d'eau conforme	
40	2	1	Robinet					Point d'eau conforme	
41	1	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
42	1	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
43	4	1	Robinet					Point d'eau conforme	
44	1	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
45	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	
46	3	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
47	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	
48	1	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
49	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	
50	1	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
51	2	1	Robinet					Point d'eau conforme	
52	1	1	Robinet					Point d'eau conforme	
53	1	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
54	1	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
55	4	1	Robinet					Point d'eau conforme	
56	1	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
57	3	1	Robinet					Point d'eau conforme	
58	4	1	Robinet					Point d'eau conforme	
59	11	3	Fontaine	Remplacement du bec et installation d'un filtre	3	< 2	3,1	< 2	Point d'eau conforme
60	2	1	Fontaine					Point d'eau conforme	
61	2	1	Robinet					Point d'eau conforme	