

Résultats des tests sur la concentration de plomb dans l'eau | École du Tourne-Vent

1er échantillonnage (24 juin 2020)				Statut final
Point d'échantillon	Concentration de plomb (µg/l)		Type de point d'eau	
	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes		
1	0.001	0.001	Robinet	Point d'eau conforme
2	0.001	0.001	Fontaine	Point d'eau conforme
3	0.001	0.001	Robinet	Point d'eau conforme
4	0.001	0.001	Fontaine	Point d'eau conforme
5	0.001	0.001	Fontaine	Point d'eau conforme
6	0.001	0.001	Robinet	Point d'eau conforme
7	0.001	0.001	Fontaine	Point d'eau conforme
8	0.001	0.001	Robinet	Point d'eau conforme
9	0.001	0.001	Fontaine	Point d'eau conforme
10	0.001	0.001	Robinet	Point d'eau conforme
11	0.001	0.001	Fontaine	Point d'eau conforme
12	0.001	0.001	Robinet	Point d'eau conforme
13	0.001	0.001	Fontaine	Point d'eau conforme
14	0.001	0.001	Robinet	Point d'eau conforme
15	0.001	0.001	Robinet	Point d'eau conforme
16	0.003	0.001	Robinet	Point d'eau conforme
17	0.002	0.001	Fontaine	Point d'eau conforme
18	0.001	0.001	Fontaine	Point d'eau conforme
19	0.001	0.001	Fontaine	Point d'eau conforme
20	0.001	0.001	Fontaine	Point d'eau conforme
21	0.001	0.001	Fontaine	Point d'eau conforme
22	0.001	0.001	Fontaine	Point d'eau conforme
23	0.001	0.001	Robinet	Point d'eau conforme
24	0.001	0.001	Fontaine	Point d'eau conforme
25	0.001	0.001	Robinet	Point d'eau conforme
26	0.001	0.001	Robinet	Point d'eau conforme
27	0.001	0,001	Fontaine	Point d'eau conforme
28	0.002	0,001	Fontaine	Point d'eau conforme
29	0.001	0,001	Robinet	Point d'eau conforme
30	0.001	0,001	Robinet	Point d'eau conforme
31	0.001	0,001	Fontaine	Point d'eau conforme
32	0.001	0.001	Fontaine	Point d'eau conforme
33	0.001	0.001	Robinet	Point d'eau conforme
34	0.002	0.001	Fontaine	Point d'eau conforme
35	0.001	0.001	Robinet	Point d'eau conforme
36	0.001	0.001	Robinet	Point d'eau conforme
37	0.001	0.001	Fontaine	Point d'eau conforme
38	0.001	0.001	Fontaine	Point d'eau conforme
39	0.001	0.001	Robinet	Point d'eau conforme
40	0.001	0.001	Robinet	Point d'eau conforme
41	0.001	0.001	Fontaine	Point d'eau conforme
42	0.001	0.001	Fontaine	Point d'eau conforme
43	0.001	0.001	Robinet	Point d'eau conforme
44	0.001	0.001	Robinet	Point d'eau conforme
45	0.001	0.001	Fontaine	Point d'eau conforme
46	0.003	0.001	Fontaine	Point d'eau conforme
47	0.001	0.001	Robinet	Point d'eau conforme
48	0.001	0.001	Robinet	Point d'eau conforme
49	0.001	0.001	Fontaine	Point d'eau conforme
50	0.001	0.001	Fontaine	Point d'eau conforme
51	0.001	0.001	Robinet	Point d'eau conforme