

## Résultats des tests sur la concentration de plomb dans l'eau | École secondaire du Grand-Coteau

1 <sup>er</sup> échantillonnage (15 juillet 2020)			Type de point d'eau	Mesure corrective effectuée	Statut final
Point d'échantillon	Concentration de plomb (µg/l)				
	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes			
1	9	1	Robinet		Faire couler l'eau au moins une minute
2	1	1	Robinet		Point d'eau conforme
3	1	1	Robinet		Point d'eau conforme
4	4	1	Robinet		Point d'eau conforme
5	1	1	Robinet		Point d'eau conforme
6	1	1	Fontaine		Point d'eau conforme
7	1	1	Fontaine		Point d'eau conforme
8	16	1	Robinet		Faire couler l'eau au moins une minute
9	4	1	Fontaine		Point d'eau conforme
10	1	1	Fontaine		Point d'eau conforme
11	1	1	Fontaine		Point d'eau conforme
12	1	1	Fontaine		Point d'eau conforme
13 à 43	Non requis		Robinet	Aucune mesure corrective requise – Usage réservé uniquement au lavage des mains	
44	1	1	Robinet		Point d'eau conforme
45	2	1	Robinet		Point d'eau conforme
46 à 56	Non requis		Robinet	Aucune mesure corrective requise – Usage réservé uniquement au lavage des mains	