

Résultats des tests sur la concentration de plomb dans l'eau | École secondaire du Mont-Bruno

1 ^{er} échantillonnage (30 juillet 2020)				Mesure corrective effectuée	2 ^e échantillonnage (22 janvier 2021)		3 ^e échantillonnage (5 février 2021)		Statut final
Point d'échantillon	Concentration de plomb (µg/l)		Type de point d'eau		Concentration plomb (µg/l)		Concentration plomb (µg/l)		
	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes			Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes	
1	9	1	Robinet					Faire couler l'eau au moins une minute	
2	8	1	Fontaine	Installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
3	1	10	Fontaine	Installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
4	2	1	Fontaine						Point d'eau conforme
5	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
6	5	1	Fontaine						Point d'eau conforme
7	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
8	7	1	Fontaine	Installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
9	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
10	1	1	Robinet						Point d'eau conforme
11	6	1	Robinet	Installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
12	3	1	Robinet						Point d'eau conforme
13	9	4	Robinet	Installation d'un filtre	< 2	< 2	3,5	< 2	Point d'eau conforme
14	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
15	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
16	104	20	Fontaine	Installation d'un filtre	11,7	< 2	3,3	< 2	Point d'eau conforme
17	3	59	Robinet	Installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
18	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
19	166	4	Robinet						Faire couler l'eau au moins une minute
20	1	1	Robinet						Point d'eau conforme
20A	1	5	Robinet						Point d'eau conforme
21	1	1	Robinet						Point d'eau conforme
22	2	1	Fontaine						Point d'eau conforme
23	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
24	8	1	Robinet	Installation d'un filtre	< 2	< 2	< 2	< 2	Point d'eau conforme
25	2	1	Fontaine						Point d'eau conforme
26	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
27	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
28	3	1	Robinet						Point d'eau conforme
29 à 31	Non requis		Robinet	Aucune mesure corrective requise					Usage réservé uniquement au lavage des mains
32	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme
33	2	1	Fontaine						Point d'eau conforme
34 à 42	Non requis		Robinet	Aucune mesure corrective requise					Usage réservé uniquement au lavage des mains
43	3	1	Fontaine						Point d'eau conforme
44	1	1	Fontaine						Point d'eau conforme

1 ^{er} échantillonnage (30 juillet 2020)			Mesure corrective effectuée	2 ^e échantillonnage (22 janvier 2021)		3 ^e échantillonnage (5 février 2021)		Statut final
Point d'échantillon	Concentration de plomb (µg/l)			Concentration plomb (µg/l)		Concentration plomb (µg/l)		
	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes		Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes	Écoulement 0 seconde	Écoulement 30 secondes	
45 à 52	Non requis		Robinet	Aucune mesure corrective requise				Usage réservé uniquement au lavage des mains
53	6	1	Fontaine	Installation d'un filtre		< 2	< 2	Point d'eau conforme
54	4	1	Fontaine					Point d'eau conforme
55	29	2	Robinet					Faire couler l'eau au moins une minute
56 à 58	Non requis		Robinet	Aucune mesure corrective requise				Usage réservé uniquement au lavage des mains
59	4	1	Fontaine					Point d'eau conforme
60	3	1	Fontaine					Point d'eau conforme
61	1	1	Fontaine					Point d'eau conforme
62	1	1	Fontaine					Point d'eau conforme
63 à 83	Non requis		Robinet	Aucune mesure corrective requise				Usage réservé uniquement au lavage des mains
84	Non requis		Fontaine	Aucune mesure corrective requise				Usage réservé uniquement au lavage des mains
85	3	1	Fontaine					Point d'eau conforme
86	1	1	Fontaine					Point d'eau conforme
87 à 92	Non requis		Robinet	Aucune mesure corrective requise				Usage réservé uniquement au lavage des mains
93	12	3	Fontaine	Installation d'un filtre		< 2	< 2	Point d'eau conforme
94	5	2	Fontaine					Point d'eau conforme
95	31	3	Robinet					Faire couler l'eau au moins une minute
96	33	9	Robinet	Installation d'un filtre		< 2	< 2	Point d'eau conforme
97	61	6	Robinet	Installation d'un filtre		7,5	< 2	Point d'eau conforme
98	1	1	Fontaine					Point d'eau conforme
99	1	1	Fontaine					Point d'eau conforme
100	17	9	Robinet	Remplacement du robinet et installation d'un filtre		2,3	< 2	Point d'eau conforme
101	10	1	Robinet	Remplacement du robinet et installation d'un filtre		< 2	< 2	Point d'eau conforme
102	11	1	Robinet	Remplacement du robinet et installation d'un filtre		3,1	< 2	Point d'eau conforme
103	4	1	Robinet					Point d'eau conforme
104	2	1	Robinet					Point d'eau conforme
105	6	3	Fontaine					Point d'eau conforme
106	2	1	Fontaine					Point d'eau conforme
107	2	1	Fontaine					Point d'eau conforme
108	2	2	Fontaine					Point d'eau conforme
109 à 151	Non requis		Robinet	Aucune mesure corrective requise				Usage réservé uniquement au lavage des mains
152	2	2	Fontaine					Point d'eau conforme
153	3	2	Fontaine					Point d'eau conforme
154 à 187	Non requis		Robinet	Aucune mesure corrective requise				Usage réservé uniquement au lavage des mains
188	35	2	Fontaine	Remplacement de la fontaine et installation d'un filtre		< 2	< 2	Point d'eau conforme
189	2	1	Fontaine	Installation d'un filtre				Point d'eau conforme