



### 3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

#### 3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	134
Niveau scolaire du groupe	Primaire 5
Superficie de la salle de classe (m <sup>2</sup> )	63
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	1

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:20	8:40	9:00
Nombre d'occupants	1	24	24
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)			20
% d'ouverture moyen des fenêtres			10
Taux de CO <sub>2</sub> (ppm)	515	917	862
Humidité relative (%)	21	18	15
Température (°C)	21	23	23

#### 3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	153
Niveau scolaire du groupe	Primaire 6
Superficie de la salle de classe (m <sup>2</sup> )	69
Type de fenêtres	Guillotine
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:25	8:45	9:05
Nombre d'occupants	0	23	23
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)			20
% d'ouverture moyen des fenêtres			10
Taux de CO <sub>2</sub> (ppm)	492	1 493	1 084
Humidité relative (%)	17	20	18
Température (°C)	21	24	21

### 3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	205
Niveau scolaire du groupe	Primaire 4
Superficie de la salle de classe (m <sup>2</sup> )	70
Type de fenêtres	Guillotine
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:30	8:50	9:10
Nombre d'occupants	0	26	25
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	1	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)			20
% d'ouverture moyen des fenêtres	10	10	10
Taux de CO <sub>2</sub> (ppm)	526	1 212	1 058
Humidité relative (%)	18	17	17
Température (°C)	21	24	22

### 3.4 Salle de classe

Moment de la journée	2
Identifiant de la classe	164
Niveau scolaire du groupe	Primaire 1
Superficie de la salle de classe (m <sup>2</sup> )	63
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	1

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:35	13:20	13:40
Nombre d'occupants	0	20	20
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)			20
% d'ouverture moyen des fenêtres			10
Taux de CO <sub>2</sub> (ppm)	950	1 141	1 107
Humidité relative (%)	15	22	19
Température (°C)	23	22	23