

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	215
Niveau scolaire du groupe	Maternelle 5 ans
Superficie de la salle de classe (m ²)	60
Type de fenêtres	Aucune fenêtre
Nombre de fenêtres ouvrantes	0

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:30	8:30	9:00
Nombre d'occupants	0	19	19
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	474	780	897
Humidité relative (%)	33	30	28
Température (°C)	20	22	23

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	271
Niveau scolaire du groupe	Primaire 4
Superficie de la salle de classe (m ²)	75
Type de fenêtres	Battant
Nombre de fenêtres ouvrantes	3

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:35	8:35	9:05
Nombre d'occupants	8	24	24
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	30
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	50
Taux de CO ₂ (ppm)	539	894	900
Humidité relative (%)	30	31	32
Température (°C)	21	23	23

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	431
Niveau scolaire du groupe	Primaire 6
Superficie de la salle de classe (m ²)	78
Type de fenêtres	Battant
Nombre de fenêtres ouvrantes	3

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:40	8:40	9:10
Nombre d'occupants	1	24	24
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	1	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	25	30
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	50	50
Taux de CO ₂ (ppm)	525	865	780
Humidité relative (%)	32	29	27
Température (°C)	21	23	23

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	2
Identifiant de la classe	371
Niveau scolaire du groupe	Primaire 5
Superficie de la salle de classe (m ²)	78
Type de fenêtres	Battant
Nombre de fenêtres ouvrantes	3

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:40	13:15	13:45
Nombre d'occupants	0	25	25
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	1	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	35	45
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	50	50
Taux de CO ₂ (ppm)	1 050	1 109	1 066
Humidité relative (%)	30	34	34
Température (°C)	23	22	22