

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	116
Niveau scolaire du groupe	Maternelle 5 ans
Superficie de la salle de classe (m ²)	91
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	3

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	8:00	8:37	8:57
Nombre d'occupants	4	20	0
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	20
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	100
Taux de CO ₂ (ppm)	490	660	517
Humidité relative (%)	18	17	11
Température (°C)	17	20	21

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	131
Niveau scolaire du groupe	Primaire 2
Superficie de la salle de classe (m ²)	73
Type de fenêtres	bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	3

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	8:05	8:44	9:05
Nombre d'occupants	0	22	22
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	1	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	20	20
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	25	100
Taux de CO ₂ (ppm)	502	723	642
Humidité relative (%)	16	15	12
Température (°C)	17	21	20

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	140
Niveau scolaire du groupe	Primaire 4
Superficie de la salle de classe (m ²)	73
Type de fenêtres	bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	3

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	8:10	8:48	9:10
Nombre d'occupants	2	24	24
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure			2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)			20
% d'ouverture moyen des fenêtres			100
Taux de CO ₂ (ppm)	580	748	665
Humidité relative (%)	17	16	13
Température (°C)	18	21	20

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	2
Identifiant de la classe	151
Niveau scolaire du groupe	Primaire 5
Superficie de la salle de classe (m ²)	73
Type de fenêtres	bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:42	13:32	13:52
Nombre d'occupants	0	25	25
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	1	3
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)		20	20
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	25	100
Taux de CO ₂ (ppm)	673	804	668
Humidité relative (%)	16	14	12
Température (°C)	20	22	23