

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	107
Niveau scolaire du groupe	Primaire 2
Superficie de la salle de classe (m ²)	59
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	12

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:08	8:51	9:11
Nombre d'occupants	0	21	21
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	22
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	50
Taux de CO ₂ (ppm)	582	807	866
Humidité relative (%)	41	31	30
Température (°C)	21	27	25

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	206
Niveau scolaire du groupe	Primaire 4
Superficie de la salle de classe (m ²)	59
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	12

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:13	8:55	9:17
Nombre d'occupants	0	24	
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	2	4	4
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	75	95	115
% d'ouverture moyen des fenêtres	75	50	50
Taux de CO ₂ (ppm)	534	781	864
Humidité relative (%)	40	30	32
Température (°C)	18	26	25

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	209
Niveau scolaire du groupe	Primaire 5
Superficie de la salle de classe (m ²)	59
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	10

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:17	8:59	9:18
Nombre d'occupants	0	20	20
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	2	3	3
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	75	95	115
% d'ouverture moyen des fenêtres	50	50	100
Taux de CO ₂ (ppm)	514	801	925
Humidité relative (%)	40	33	32
Température (°C)	19	26	25

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	2
Identifiant de la classe	218
Niveau scolaire du groupe	Maternelle 5 ans
Superficie de la salle de classe (m ²)	72
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	9

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	13:09	13:35	13:55
Nombre d'occupants	0	20	20
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	7	3	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	30	50	70
% d'ouverture moyen des fenêtres	100	75	25
Taux de CO ₂ (ppm)	644	613	720
Humidité relative (%)	28	29	31
Température (°C)	22	25	26