

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	131
Niveau scolaire du groupe	Primaire 4
Superficie de la salle de classe (m ²)	175
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	2

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	8:17	8:55	9:45
Nombre d'occupants	1	22	50
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	2	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	20	50	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	25	25	0
Taux de CO ₂ (ppm)	500	728	1 150
Humidité relative (%)	17	17	18
Température (°C)	21	22	23

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	146
Niveau scolaire du groupe	Primaire 3
Superficie de la salle de classe (m ²)	175
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	2

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	8:15	9:00	9:53
Nombre d'occupants	1	50	50
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	496	1 350	1 400
Humidité relative (%)	18	20	19
Température (°C)	20	22	23

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	150
Niveau scolaire du groupe	Primaire 2
Superficie de la salle de classe (m ²)	175
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	2

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	8:18	9:05	9:55
Nombre d'occupants	1	50	50
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Fermé	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	524	1 115	1 321
Humidité relative (%)	17	21	19
Température (°C)	21	23	23

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	2
Identifiant de la classe	118
Niveau scolaire du groupe	Maternelle 5 ans
Superficie de la salle de classe (m ²)	
Type de fenêtres	Guillotine
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:35	13:00	14:20
Nombre d'occupants	17	17	17
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	2	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	25	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	25	0
Taux de CO ₂ (ppm)	1 098	829	1 010
Humidité relative (%)	22	18	33
Température (°C)	21	22	21

3.5 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	154
Niveau scolaire du groupe	Primaire 1
Superficie de la salle de classe (m ²)	175
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	1

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	8:10	9:10	10:00
Nombre d'occupants	1	42	24
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	511	1 105	1 290
Humidité relative (%)	18	19	17
Température (°C)	20	23	23

3.6 Salle de classe

Moment de la journée	2
Identifiant de la classe	146
Niveau scolaire du groupe	Primaire 3
Superficie de la salle de classe (m ²)	175
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	2

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:40	13:05	14:25
Nombre d'occupants	50	1	7
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	1	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	20	40
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	25	25
Taux de CO ₂ (ppm)	1 087	1 100	1 050
Humidité relative (%)	21	22	30
Température (°C)	21	22	22

3.7 Salle de classe

Moment de la journée	3
Identifiant de la classe	139
Niveau scolaire du groupe	Primaire 3
Superficie de la salle de classe (m ²)	67
Type de fenêtres	Aucune fenêtre
Nombre de fenêtres ouvrantes	0

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	9:15	9:50	10:10
Nombre d'occupants	21	21	0
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Fermé	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	1 247	1 421	1 176
Humidité relative (%)	23	22	18
Température (°C)	21	22	22

3.8 Salle de classe

Moment de la journée	3
Identifiant de la classe	141
Niveau scolaire du groupe	Primaire 3
Superficie de la salle de classe (m ²)	128
Type de fenêtres	Aucune fenêtre
Nombre de fenêtres ouvrantes	0

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	9:15	9:53	10:15
Nombre d'occupants	41	41	41
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	1 019	1 217	1 200
Humidité relative (%)	22	19	20
Température (°C)	21	22	22

3.9 Salle de classe

Moment de la journée	3
Identifiant de la classe	142
Niveau scolaire du groupe	Primaire 3
Superficie de la salle de classe (m ²)	68
Type de fenêtres	Aucune fenêtre
Nombre de fenêtres ouvrantes	0

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	9:20	9:55	10:15
Nombre d'occupants	22	22	22
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	1 295	1 281	1 350
Humidité relative (%)	22	20	19
Température (°C)	20	22	23

3.10 Salle de classe

Moment de la journée	
Identifiant de la classe	
Niveau scolaire du groupe	
Superficie de la salle de classe (m ²)	
Type de fenêtres	
Nombre de fenêtres ouvrantes	

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure			
Nombre d'occupants			
Ouverture de la porte et des vasistas			
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure			
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)			
% d'ouverture moyen des fenêtres			
Taux de CO ₂ (ppm)			
Humidité relative (%)			
Température (°C)			