

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

| | |
|--|----------------|
| Moment de la journée | 1 |
| Identifiant de la classe | C-111 |
| Niveau scolaire du groupe | Secondaire 5 |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 40 |
| Type de fenêtres | Aucune fenêtre |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 0 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 7:05 | 8:15 | 8:35 |
| Nombre d'occupants | 0 | 11 | 11 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Porte ouverte | Fermé | Porte ouverte |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 0 | 0 | 0 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 0 | 0 | 0 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 0 | 0 | 0 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 466 | 870 | 897 |
| Humidité relative (%) | 20 | 27 | 22 |
| Température (°C) | 21 | 22 | 22 |

3.2 Salle de classe

| | |
|--|----------------|
| Moment de la journée | 1 |
| Identifiant de la classe | D-137 |
| Niveau scolaire du groupe | Secondaire 1 |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 79 |
| Type de fenêtres | Aucune fenêtre |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 0 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 7:10 | 8:20 | 8:40 |
| Nombre d'occupants | 0 | 22 | 22 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Porte ouverte | Fermé | Porte ouverte |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 0 | 0 | 0 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 0 | 0 | 0 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 0 | 0 | 0 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 445 | 787 | 715 |
| Humidité relative (%) | 20 | 19 | 21 |
| Température (°C) | 21 | 22 | 22 |

3.3 Salle de classe

| | |
|--|----------------|
| Moment de la journée | 1 |
| Identifiant de la classe | D-215 |
| Niveau scolaire du groupe | Secondaire 5 |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 71 |
| Type de fenêtres | Aucune fenêtre |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 0 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 7:15 | 8:25 | 8:45 |
| Nombre d'occupants | 2 | 8 | 8 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Porte ouverte | Fermé | Porte ouverte |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 0 | 0 | 0 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 0 | 0 | 0 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 0 | 0 | 0 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 415 | 757 | 749 |
| Humidité relative (%) | 19 | 20 | 18 |
| Température (°C) | 21 | 22 | 21 |

3.4 Salle de classe

| | |
|--|----------------|
| Moment de la journée | 1 |
| Identifiant de la classe | A-334 |
| Niveau scolaire du groupe | Secondaire 4 |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 73 |
| Type de fenêtres | Aucune fenêtre |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 0 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 7:25 | 8:30 | 8:50 |
| Nombre d'occupants | 11 | 29 | 29 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Porte ouverte | Fermé | Porte ouverte |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 0 | 0 | 0 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 0 | 0 | 0 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 0 | 0 | 0 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 488 | 912 | 844 |
| Humidité relative (%) | 20 | 25 | 23 |
| Température (°C) | 22 | 22 | 23 |

3.5 Salle de classe

| | |
|--|----------------|
| Moment de la journée | 1 |
| Identifiant de la classe | A-206 |
| Niveau scolaire du groupe | Secondaire 4 |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 98 |
| Type de fenêtres | Aucune fenêtre |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 0 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 7:30 | 8:35 | 8:55 |
| Nombre d'occupants | 12 | 34 | 34 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Porte ouverte | Porte ouverte | Porte ouverte |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 0 | 0 | 0 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 0 | 0 | 0 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 0 | 0 | 0 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 507 | 859 | 861 |
| Humidité relative (%) | 20 | 19 | 20 |
| Température (°C) | 22 | 22 | 22 |

3.6 Salle de classe

| | |
|--|----------------|
| Moment de la journée | 2 |
| Identifiant de la classe | D-341 |
| Niveau scolaire du groupe | Secondaire 5 |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 105 |
| Type de fenêtres | Aucune fenêtre |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 0 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 11:35 | 12:30 | 12:50 |
| Nombre d'occupants | 16 | 29 | 29 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Porte ouverte | Fermé | Porte ouverte |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 0 | 0 | 0 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 0 | 0 | 0 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 0 | 0 | 0 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 882 | 1 004 | 945 |
| Humidité relative (%) | 20 | 25 | 23 |
| Température (°C) | 23 | 23 | 23 |

3.7 Salle de classe

| | |
|--|--|
| Moment de la journée | |
| Identifiant de la classe | |
| Niveau scolaire du groupe | |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | |
| Type de fenêtres | |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | | | |
| Nombre d'occupants | | | |
| Ouverture de la porte et des vasistas | | | |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | | | |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | | | |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | | | |
| Taux de CO ₂ (ppm) | | | |
| Humidité relative (%) | | | |
| Température (°C) | | | |