

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	211
Niveau scolaire du groupe	Maternelle 5 ans
Superficie de la salle de classe (m ²)	108
Type de fenêtres	Battant
Nombre de fenêtres ouvrantes	20

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:35	8:55	9:15
Nombre d'occupants	0	19	20
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	5
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	20
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	100
Taux de CO ₂ (ppm)	484	1 043	817
Humidité relative (%)	21	21	19
Température (°C)	20	23	23

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	102
Niveau scolaire du groupe	Maternelle 5 ans
Superficie de la salle de classe (m ²)	56
Type de fenêtres	Battant
Nombre de fenêtres ouvrantes	12

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:40	9:00	9:20
Nombre d'occupants	0	17	17
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	3
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	20
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	100
Taux de CO ₂ (ppm)	560	1 244	640
Humidité relative (%)	20	21	13
Température (°C)	20	24	22

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	2
Niveau scolaire du groupe	Maternelle 5 ans
Superficie de la salle de classe (m ²)	62
Type de fenêtres	Battant
Nombre de fenêtres ouvrantes	8

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:45	9:05	9:28
Nombre d'occupants	0	9	9
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Porte ouverte	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	2	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	45	90
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	25	75
Taux de CO ₂ (ppm)	450	850	673
Humidité relative (%)	19	23	14
Température (°C)	20	16	21

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	2
Identifiant de la classe	14
Niveau scolaire du groupe	Maternelle 5 ans
Superficie de la salle de classe (m ²)	56
Type de fenêtres	Battant
Nombre de fenêtres ouvrantes	12

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:00	12:30	12:53
Nombre d'occupants	0	9	8
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	1	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	120	150	180
% d'ouverture moyen des fenêtres	50	50	75
Taux de CO ₂ (ppm)	780	911	840
Humidité relative (%)	17	18	25
Température (°C)	20	21	21