

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	112
Niveau scolaire du groupe	Primaire 1
Superficie de la salle de classe (m ²)	59
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	5

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:28	8:42	9:03
Nombre d'occupants	0	22	22
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	20
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	25
Taux de CO ₂ (ppm)	488	1 047	975
Humidité relative (%)	30	29	26
Température (°C)	21	22	22

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	2
Identifiant de la classe	117
Niveau scolaire du groupe	Maternelle 5 ans
Superficie de la salle de classe (m ²)	79
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	8

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:28	13:36	14:03
Nombre d'occupants	0	17	17
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	1	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	300	370	390
% d'ouverture moyen des fenêtres	25	25	25
Taux de CO ₂ (ppm)	663	871	734
Humidité relative (%)	19	20	18
Température (°C)	24	25	24

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	148
Niveau scolaire du groupe	Primaire 6
Superficie de la salle de classe (m ²)	59
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	5

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:21	8:47	9:09
Nombre d'occupants	0	24	24
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	2	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	27	22
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	25	25
Taux de CO ₂ (ppm)	578	890	937
Humidité relative (%)	31	24	26
Température (°C)	20	22	21

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	130
Niveau scolaire du groupe	Primaire 2
Superficie de la salle de classe (m ²)	59
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	5

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:25	9:46	10:09
Nombre d'occupants	0	23	23
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	1	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	100	120
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	25	25
Taux de CO ₂ (ppm)	503	791	887
Humidité relative (%)	27	22	24
Température (°C)	21	21	23