

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

| | |
|--|----------------|
| Moment de la journée | 1 |
| Identifiant de la classe | P-254 |
| Niveau scolaire du groupe | Secondaire 3 |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 56 |
| Type de fenêtres | Aucune fenêtre |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 0 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 8:25 | 9:40 | 10:07 |
| Nombre d'occupants | 3 | 26 | 26 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Porte ouverte | Fermé | Fermé |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 0 | 0 | 0 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 0 | 0 | 0 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 0 | 0 | 0 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 485 | 1 100 | 1 054 |
| Humidité relative (%) | 26 | 27 | 28 |
| Température (°C) | 21 | 23 | 23 |

3.2 Salle de classe

| | |
|--|--------------|
| Moment de la journée | 1 |
| Identifiant de la classe | B-248 |
| Niveau scolaire du groupe | Secondaire 3 |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 71 |
| Type de fenêtres | Battant |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 2 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 8:20 | 9:42 | 10:08 |
| Nombre d'occupants | 5 | 30 | 30 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Porte ouverte | Fermé | Fermé |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 0 | 0 | 0 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 0 | 0 | 0 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 0 | 0 | 0 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 490 | 972 | 998 |
| Humidité relative (%) | 26 | 26 | 26 |
| Température (°C) | 21 | 23 | 23 |

3.3 Salle de classe

| | |
|--|--------------|
| Moment de la journée | 1 |
| Identifiant de la classe | B-110 |
| Niveau scolaire du groupe | Secondaire 1 |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 35 |
| Type de fenêtres | Battant |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 2 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 8:15 | 9:37 | 10:00 |
| Nombre d'occupants | 2 | 18 | 18 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Porte ouverte | Fermé | Porte ouverte |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 0 | 0 | 0 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | 0 | 0 | 0 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 0 | 0 | 0 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 490 | 788 | 750 |
| Humidité relative (%) | 27 | 25 | 25 |
| Température (°C) | 20 | 22 | 22 |

3.4 Salle de classe

| | |
|--|--|
| Moment de la journée | |
| Identifiant de la classe | |
| Niveau scolaire du groupe | |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | |
| Type de fenêtres | |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | | | |
| Nombre d'occupants | | | |
| Ouverture de la porte et des vasistas | | | |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | | | |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | | | |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | | | |
| Taux de CO ₂ (ppm) | | | |
| Humidité relative (%) | | | |
| Température (°C) | | | |