

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	A-109
Niveau scolaire du groupe	Primaire 6
Superficie de la salle de classe (m ²)	61
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	8

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:30	8:35	8:55
Nombre d'occupants	0	21	21
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	0	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	20
% d'ouverture moyen des fenêtres	10	0	10
Taux de CO ₂ (ppm)	546	813	960
Humidité relative (%)	25	24	21
Température (°C)	21	22	22

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	A-204
Niveau scolaire du groupe	Primaire 5
Superficie de la salle de classe (m ²)	48
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	9

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:40	8:45	9:05
Nombre d'occupants	0	21	21
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	2	4
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	20
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	10	50
Taux de CO ₂ (ppm)	541	930	638
Humidité relative (%)	26	23	16
Température (°C)	22	23	22

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	A-213
Niveau scolaire du groupe	Primaire 5
Superficie de la salle de classe (m ²)	59
Type de fenêtres	Guillotine
Nombre de fenêtres ouvrantes	6

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:35	8:40	9:00
Nombre d'occupants	0	21	21
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	1	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	20
% d'ouverture moyen des fenêtres	10	10	10
Taux de CO ₂ (ppm)	501	902	864
Humidité relative (%)	26	25	19
Température (°C)	21	22	22

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	A-308
Niveau scolaire du groupe	Primaire 4
Superficie de la salle de classe (m ²)	59
Type de fenêtres	Guillotine
Nombre de fenêtres ouvrantes	3

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:45	8:50	9:10
Nombre d'occupants	0	26	26
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	1	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	20
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	10	10
Taux de CO ₂ (ppm)	518	977	786
Humidité relative (%)	26	24	19
Température (°C)	22	23	23

3.5 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	B-207
Niveau scolaire du groupe	Primaire 1
Superficie de la salle de classe (m ²)	49
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	10

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:50	8:55	9:15
Nombre d'occupants	0	22	22
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	1	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	20
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	10	10
Taux de CO ₂ (ppm)	515	1 116	810
Humidité relative (%)	22	23	17
Température (°C)	21	22	20

3.6 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	B-306
Niveau scolaire du groupe	Primaire 2
Superficie de la salle de classe (m ²)	58
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	11

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:55	9:00	9:20
Nombre d'occupants	0	21	21
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	1	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	20
% d'ouverture moyen des fenêtres	10	10	25
Taux de CO ₂ (ppm)	518	1 048	883
Humidité relative (%)	24	26	22
Température (°C)	23	24	24

3.7 Salle de classe

Moment de la journée	2
Identifiant de la classe	B-121
Niveau scolaire du groupe	Maternelle 5 ans
Superficie de la salle de classe (m ²)	89
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	15

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:55	13:15	13:35
Nombre d'occupants	20	20	20
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	1	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	20	40
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	10	10
Taux de CO ₂ (ppm)	1 168	934	810
Humidité relative (%)	13	16	17
Température (°C)	22	21	21