

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	116
Niveau scolaire du groupe	Primaire 1
Superficie de la salle de classe (m ²)	63
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	8

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:58	8:45	9:05
Nombre d'occupants	0	17	17
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	2	2	3
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	60	105	125
% d'ouverture moyen des fenêtres	25	10	25
Taux de CO ₂ (ppm)	505	905	1 020
Humidité relative (%)	28	34	33
Température (°C)	22	22	22

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	109
Niveau scolaire du groupe	Primaire 3
Superficie de la salle de classe (m ²)	63
Type de fenêtres	bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	8

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	8:02	8:50	9:10
Nombre d'occupants	5	22	22
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	2	2	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	60	110	130
% d'ouverture moyen des fenêtres	25	10	25
Taux de CO ₂ (ppm)	565	1 020	1 110
Humidité relative (%)	29	32	30
Température (°C)	22	22	22

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	209
Niveau scolaire du groupe	Primaire 4
Superficie de la salle de classe (m ²)	63
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	8

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	8:07	8:55	9:15
Nombre d'occupants	6	25	25
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	2	1	3
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	60	110	130
% d'ouverture moyen des fenêtres	50	10	50
Taux de CO ₂ (ppm)	540	1 300	1 400
Humidité relative (%)	28	32	33
Température (°C)	22	22	22

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	2
Identifiant de la classe	213
Niveau scolaire du groupe	Primaire 4
Superficie de la salle de classe (m ²)	63
Type de fenêtres	bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	8

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:55	13:45	14:05
Nombre d'occupants	1	24	24
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	3	5	6
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	60	110	130
% d'ouverture moyen des fenêtres	25	25	50
Taux de CO ₂ (ppm)	1 220	1 535	1 400
Humidité relative (%)	36	38	29
Température (°C)	22	22	22