

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	B-1-040
Niveau scolaire du groupe	Primaire 5
Superficie de la salle de classe (m ²)	65
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:25	8:20	8:40
Nombre d'occupants	0	22	22
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	2	2	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	55	75
% d'ouverture moyen des fenêtres	50	50	50
Taux de CO ₂ (ppm)	475	860	945
Humidité relative (%)	22	21	20
Température (°C)	20	20	20

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	B-3-030
Niveau scolaire du groupe	Primaire 1
Superficie de la salle de classe (m ²)	65
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:30	8:25	8:45
Nombre d'occupants	0	22	22
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	20
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	50
Taux de CO ₂ (ppm)	470	1 040	1 230
Humidité relative (%)	22	22	21
Température (°C)	22	22	22

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	B-3-080
Niveau scolaire du groupe	Primaire 6
Superficie de la salle de classe (m ²)	65
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:35	8:30	8:50
Nombre d'occupants	0	25	25
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	20
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	50
Taux de CO ₂ (ppm)	475	1 220	1 450
Humidité relative (%)	21	24	25
Température (°C)	21	22	22

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	2
Identifiant de la classe	B-1-080
Niveau scolaire du groupe	Primaire 3
Superficie de la salle de classe (m ²)	65
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:30	13:20	13:40
Nombre d'occupants	1	26	26
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	1	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	50	70
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	25	50
Taux de CO ₂ (ppm)	1 030	1 250	1 260
Humidité relative (%)	24	25	24
Température (°C)	22	22	22