

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	B-1-040
Niveau scolaire du groupe	Primaire 2
Superficie de la salle de classe (m ²)	65
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:15	8:20	8:40
Nombre d'occupants	1	20	20
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	2	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	20
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	50	50
Taux de CO ₂ (ppm)	540	760	850
Humidité relative (%)	19	19	19
Température (°C)	21	21	21

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	B-3-030
Niveau scolaire du groupe	Primaire 4
Superficie de la salle de classe (m ²)	65
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:20	8:25	8:45
Nombre d'occupants	0	19	19
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	490	830	870
Humidité relative (%)	17	19	19
Température (°C)	21	22	22

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	B-3-060
Niveau scolaire du groupe	Primaire 6
Superficie de la salle de classe (m ²)	65
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:25	8:30	8:50
Nombre d'occupants	0	20	20
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	475	845	920
Humidité relative (%)	17	20	19
Température (°C)	22	21	21

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	2
Identifiant de la classe	B-1-070
Niveau scolaire du groupe	Primaire 3
Superficie de la salle de classe (m ²)	65
Type de fenêtres	Bascule
Nombre de fenêtres ouvrantes	4

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:20	13:20	13:40
Nombre d'occupants	21	21	21
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Fermé
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	0
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	0
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	0
Taux de CO ₂ (ppm)	810	870	810
Humidité relative (%)	19	17	18
Température (°C)	21	22	22