



### 3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

#### 3.1 Salle de classe

|  |            |
|--|------------|
| Moment de la journée                               | 1          |
| Identifiant de la classe                           | 124        |
| Niveau scolaire du groupe                          | Primaire 1 |
| Superficie de la salle de classe (m <sup>2</sup> ) | 67         |
| Type de fenêtres                                   | Bascule    |
| Nombre de fenêtres ouvrantes                       | 1          |

|   | Mesure 1<br>avant le début du cours | Mesure 2<br>au milieu de la période de cours | Mesure 3<br>20 minutes après l'ouverture<br>des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure                            | 8:46                                | 10:30  | 10:50  |
| Nombre d'occupants                            | 1                                   | 21   | 21   |
| Ouverture de la porte et des vasistas         | Porte ouverte                       | Fermé  | Porte ouverte  |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 0                                   | 0  | 1  |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) |                                     |  | 20   |
| % d'ouverture moyen des fenêtres              |                                     |  | 50   |
| Taux de CO <sub>2</sub> (ppm)                 | 545                                 | 771  | 690  |
| Humidité relative (%)                         | 19                                  | 13   | 13   |
| Température (°C)                              | 18                                  | 24   | 24   |

#### 3.2 Salle de classe

|  |            |
|--|------------|
| Moment de la journée                               | 1          |
| Identifiant de la classe                           | 206        |
| Niveau scolaire du groupe                          | Primaire 3 |
| Superficie de la salle de classe (m <sup>2</sup> ) | 68         |
| Type de fenêtres                                   | Bascule    |
| Nombre de fenêtres ouvrantes                       | 1          |

|   | Mesure 1<br>avant le début du cours | Mesure 2<br>au milieu de la période de cours | Mesure 3<br>20 minutes après l'ouverture<br>des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure                            | 8:00                                | 8:30   | 8:50   |
| Nombre d'occupants                            | 0                                   | 21   | 21   |
| Ouverture de la porte et des vasistas         | Fermé                               | Fermé  | Porte ouverte  |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 0                                   | 0  | 1  |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) |                                     |  | 20   |
| % d'ouverture moyen des fenêtres              |                                     |  | 100  |
| Taux de CO <sub>2</sub> (ppm)                 | 592                                 | 906  | 909  |
| Humidité relative (%)                         | 16                                  | 19   | 17   |
| Température (°C)                              | 21                                  | 19   | 22   |

### 3.3 Salle de classe

|  |            |
|--|------------|
| Moment de la journée                               | 1          |
| Identifiant de la classe                           | 252        |
| Niveau scolaire du groupe                          | Primaire 5 |
| Superficie de la salle de classe (m <sup>2</sup> ) | 65         |
| Type de fenêtres                                   | Bascule    |
| Nombre de fenêtres ouvrantes                       | 1          |

|   | Mesure 1<br>avant le début du cours | Mesure 2<br>au milieu de la période de cours | Mesure 3<br>20 minutes après l'ouverture<br>des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure                            | 8:05                                | 8:25   | 8:45   |
| Nombre d'occupants                            | 0                                   | 23   | 23   |
| Ouverture de la porte et des vasistas         | Porte ouverte                       | Fermé  | Porte ouverte  |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 0                                   | 0  | 1  |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) |                                     |  | 20   |
| % d'ouverture moyen des fenêtres              |                                     |  | 100  |
| Taux de CO <sub>2</sub> (ppm)                 | 567                                 | 823  | 897  |
| Humidité relative (%)                         | 16                                  | 18   | 16   |
| Température (°C)                              | 19                                  | 21   | 23   |

### 3.4 Salle de classe

|  |                  |
|--|------------------|
| Moment de la journée                               | 2                |
| Identifiant de la classe                           | 159              |
| Niveau scolaire du groupe                          | Maternelle 5 ans |
| Superficie de la salle de classe (m <sup>2</sup> ) | 81               |
| Type de fenêtres                                   | Bascule          |
| Nombre de fenêtres ouvrantes                       | 1                |

|   | Mesure 1<br>avant le début du cours | Mesure 2<br>au milieu de la période de cours | Mesure 3<br>20 minutes après l'ouverture<br>des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure                            | 12:48                               | 13:20  | 13:45  |
| Nombre d'occupants                            | 5                                   | 19   | 19   |
| Ouverture de la porte et des vasistas         | Porte ouverte                       | Fermé  | Porte ouverte  |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 0                                   | 0  | 1  |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) |                                     |  | 20   |
| % d'ouverture moyen des fenêtres              |                                     |  | 75   |
| Taux de CO <sub>2</sub> (ppm)                 | 784                                 | 869  | 987  |
| Humidité relative (%)                         | 15                                  | 15   | 18   |
| Température (°C)                              | 23                                  | 23   | 22   |