

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	111
Niveau scolaire du groupe	Primaire 2
Superficie de la salle de classe (m ²)	64
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	1

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:50	8:30	9:15
Nombre d'occupants	1	22	22
Ouverture de la porte et des vasistas	Fermé	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	25
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	10
Taux de CO ₂ (ppm)	490	845	960
Humidité relative (%)	22	20	19
Température (°C)	20	20	23

3.2 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	116
Niveau scolaire du groupe	Primaire 3
Superficie de la salle de classe (m ²)	64
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	1

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:55	8:35	9:17
Nombre d'occupants	23	23	23
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Fermé	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	0	1
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	0	35
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	0	10
Taux de CO ₂ (ppm)	719	954	925
Humidité relative (%)	23	21	17
Température (°C)	19	21	23

3.3 Salle de classe

Moment de la journée	1
Identifiant de la classe	118
Niveau scolaire du groupe	Primaire 1
Superficie de la salle de classe (m ²)	66
Type de fenêtres	Battant
Nombre de fenêtres ouvrantes	7

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	7:58	8:40	9:22
Nombre d'occupants	24	24	24
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	0	1	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	20	60
% d'ouverture moyen des fenêtres	0	10	25
Taux de CO ₂ (ppm)	726	972	933
Humidité relative (%)	23	19	17
Température (°C)	19	22	23

3.4 Salle de classe

Moment de la journée	2
Identifiant de la classe	132
Niveau scolaire du groupe	Maternelle 5 ans
Superficie de la salle de classe (m ²)	102
Type de fenêtres	Coulissantes
Nombre de fenêtres ouvrantes	10

	Mesure 1 avant le début du cours	Mesure 2 au milieu de la période de cours	Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres
Heure de la mesure	12:10	12:50	13:50
Nombre d'occupants	0	19	19
Ouverture de la porte et des vasistas	Porte ouverte	Porte ouverte	Porte ouverte
Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure	1	3	2
Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min)	0	40	90
% d'ouverture moyen des fenêtres	10	25	10
Taux de CO ₂ (ppm)	1 054	910	968
Humidité relative (%)	21	20	18
Température (°C)	21	21	22