

3. Inscription des mesures des classes sélectionnées (4 à 10 classes)

3.1 Salle de classe

| | |
|--|--------------|
| Moment de la journée | 1 |
| Identifiant de la classe | 121 |
| Niveau scolaire du groupe | Primaire 3 |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 76 |
| Type de fenêtres | Coulissantes |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 4 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 7:00 | 8:50 | 9:10 |
| Nombre d'occupants | 0 | 11 | 11 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Fermé | Fermé | Porte ouverte |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 0 | 0 | 2 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | | | 20 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | | | 10 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 473 | 741 | 728 |
| Humidité relative (%) | 19 | 18 | 18 |
| Température (°C) | 20 | 22 | 23 |

3.2 Salle de classe

| | |
|--|--------------|
| Moment de la journée | 1 |
| Identifiant de la classe | 212 |
| Niveau scolaire du groupe | Primaire 2 |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 66 |
| Type de fenêtres | Coulissantes |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 6 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 7:05 | 8:55 | 9:15 |
| Nombre d'occupants | 0 | 25 | 25 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Porte ouverte | Porte ouverte | Porte ouverte |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 0 | 0 | 1 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | | | 20 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | | | 10 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 475 | 1 064 | 933 |
| Humidité relative (%) | 19 | 24 | 20 |
| Température (°C) | 19 | 21 | 22 |

3.3 Salle de classe

| | |
|--|------------------|
| Moment de la journée | 2 |
| Identifiant de la classe | 107 |
| Niveau scolaire du groupe | Maternelle 5 ans |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 78 |
| Type de fenêtres | Coulissantes |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 3 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 12:55 | 13:35 | 13:55 |
| Nombre d'occupants | 0 | 17 | 18 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Porte ouverte | Fermé | Porte ouverte |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 0 | 0 | 1 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | | | 20 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | | | 10 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 1 372 | 824 | 774 |
| Humidité relative (%) | 27 | 23 | 22 |
| Température (°C) | 21 | 22 | 23 |

3.4 Salle de classe

| | |
|--|--------------|
| Moment de la journée | 2 |
| Identifiant de la classe | 207 |
| Niveau scolaire du groupe | Primaire 1 |
| Superficie de la salle de classe (m ²) | 58 |
| Type de fenêtres | Coulissantes |
| Nombre de fenêtres ouvrantes | 4 |

| | Mesure 1 avant le début du cours | Mesure 2 au milieu de la période de cours | Mesure 3 20 minutes après l'ouverture des fenêtres |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Heure de la mesure | 13:00 | 13:40 | 14:00 |
| Nombre d'occupants | 0 | 20 | 19 |
| Ouverture de la porte et des vasistas | Porte ouverte | Porte ouverte | Porte ouverte |
| Nombre de fenêtres ouvertes lors de la mesure | 2 | 2 | 2 |
| Temps d'ouverture des fenêtres (durée en min) | | | 20 |
| % d'ouverture moyen des fenêtres | 10 | 10 | 10 |
| Taux de CO ₂ (ppm) | 791 | 1 045 | 870 |
| Humidité relative (%) | 22 | 26 | 21 |
| Température (°C) | 21 | 23 | 23 |